



# RECIRQUEL ÚJCIRKUSZ TÁRSULAT

## RENDEZVÉNYSÁTOR

**Budapest, Komor Marcell utca**

**Müpa Budapest- Művészetek Palotája Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság**

---

### **Tűzvédelmi Szabályzat Tűzriadó Terv**

Jelen dokumentum szigorúan bizalmas, sokszorosítása, részeinek vagy egészének bármilyen jellegű felhasználása a Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft írásos engedélye nélkül szigorúan tilos! A dokumentumban található személyes adatok illetéktelen felhasználása büntetőfeljelentést von maga után!

Budapest, 2016. november 22.

A tűzvédelmi tervet készítette:

**Galavics-Gábor Melinda**

szakmai vezető

■ SZIE YMÉK tűzvédelmi mérnök

■ Főiskolai oklevél száma: N-113/2012

Jelen szabályozás célja, azon követelmények, feladatok, használati és működési tűzvédelmi, biztonságtechnikai szabályok meghatározása, melyek betartása során elkerülhetők, illetőleg a minimálisra csökkenthetők a tűz, baleset és tömegszerencsétlenségek kialakulásainak veszélyei.

Célunk, hogy amennyiben mégis bekövetkezik egy nem várt esemény, veszélyhelyzet, úgy mindenki, aki a rendezvény biztonságos lebonyolításán dolgozik, vagy abban részt vesz, ismerje a veszélyhelyzet esetére meghatározott elvégzendő feladatait.

A veszélyhelyzet kezelési dokumentáció alapjaiban határozza meg a rendészeti tárgyban a rendezvényen folyó bármely tevékenység biztonságos, rendezett, rendeltetésszerű működésének biztosítását, illetőleg nem várt rendvédelmi tárgyú események, cselekmények kapcsán végrehajtandó feladatokat.

A Müpa Budapest - Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató közhasznú Nonprofit Kft. tűzvédelmi feladatainak végzésére önálló tűzvédelmi szervezet nincs, a feladatokat minden dolgozó a munkaköri feladataihoz kapcsolódóan a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott körben köteles ellátni.

A tűzvédelmi feladatok ellátása során különös felelősség és feladatmennyiség hárul: az ügyvezetőre, a rendezőkre, a felelős helyszíni műszaki vezetőre, a biztonsági szolgálat vezetőjére, és a rendezvény lebonyolítását felügyelő és biztosító biztonsági személyzetre.

A szabályzat ezen passzusában felhívom a figyelmét minden munkavállalónak, hogy a szabályzatban foglaltak megszegése az 2012. évi. I. törvény rendelkezései értelmében rendkívüli felmondással járhat.

*„2012. I. Tv. 78 (1) A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatállyal felmondással megszüntetheti, ha a másik fél*

*a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy*

*b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.”*

A Müpa Budapest - Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft dolgozói a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért anyagi felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok ellenőrzése során kiszabott bírságok tekintetében.

A rendezvény területén tevékenységet végző külsős vállalkozók, társaságok, jogi személyiségek, vendéglátó és/vagy kereskedelmi egységet üzemeltető magán és jogi személyek a szabályzatban foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért büntetőjogi felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok irányában, valamint a hatóságok ellenőrzése során anyagi felelősséggel tartoznak a kiszabott bírságok tekintetében.

A Müpa Budapest - Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetője által meghatalmazott személy jogosult a fentebb felsorolt külsős – szerződéses vállalkozások tevékenységének azonnali szüneteltetésére, megszüntetésére, amennyiben a szabályzatban foglaltakat megszegik, és/vagy veszélyeztetik a tűzvédelmi szempontból biztonságos működést.

Budapest, 2016. november 22.

.....  
Felelős rendezvényszervező

**Rendezvény bemutatása****Rendező és adatai****A rendező szervezet neve, székhelye**

Név: Müpa Budapest - Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Müpa  
Budapest Nonprofit Kft.)  
Székhely: 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.  
Képviseli: Káel Csaba, vezérigazgató  
Telefon száma: (1) 555-3000  
Fax száma: (1) 555-3305  
Helyszíni képviselő (1): Szomolányi Janina  
Telefonszáma: (30) 817 2728  
Helyszíni képviselő (2): Szabó Antal  
Telefonszáma: (30) 557 6856

**A kérelmező cégjegyzékszáma vagy vállalkozói nyilvántartási száma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma**

Cégjegyzék száma: 01-09-699056  
Adószáma: 12697715-2-43  
Statisztikai jele: 12697715-9001-572-01

**A rendezvény megnevezése**

Recirquel Új Cirkusz Társulat

**A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése**

A rendezvényen jazz-zenészek, énekesek és cirkuszművészek előadásában varieté műsor.

**A rendezvény gyakorisága, megtartásának napja, kezdésének és befejezésének időpontja**

Alkalmi rendezvény, a mellékelt programterv szerint

Sátor üzemeltetési idő: 2016. december 4-31.

Építés: 2016. november 25- december 3.  
Bontás: 2017. január 2-8.

**A rendezvény helyszínül szolgáló ingatlan címe, alapterülete**

Ingatlan címe: 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. (Müpa melletti zárt parkoló területe)  
Használt terület: Hozzávetőlegesen 600 m<sup>2</sup>

**A rendezvény befogadóképessége**

A rendezvény befogadóképessége: 400 fő

**A rendezvénytartás megszűnésének időpontja**

A rendezvénysorozat 2016. december 31-én, 00.00 órakor fejeződik be.

**A rendezvény****Területhasználat jogcíme**

A rendezvénynek helyet adó ingatlant bérleti szerződéssel használja a rendezvény szervezője.

**Helye és közvetlen környezete**

A rendezvény helyszínül a Budapest, Komor Marcell u. 1. szám alatt található Művészetek Palotája melletti felszíni gépjárműparkoló területe. A használaton kívüli parkoló rész mobilkerítéssel lehatárolt és járőrrel őrzött rész, mely nem képezi a rendezvény területét.

**Megközelítés normál helyzetben**

A rendezvény helyszíne megközelíthető gyalogosan és tömegközlekedéssel egyaránt. Gyalogosan a Soroksári út valamint a Lechner Ödön sétány, a Vágóhid utca, valamint a Komor Marcell és Thék Endre utcák irányából is. Tömegközlekedéssel villamos és busszal, a Boráros tér és Csepel-sziget viszonylatában közlekedő HÉV járműveivel, valamint a Közvágóhid és Ráckeve viszonylatában közlekedő HÉV járműveivel.

A rendezvényre gépjárművel érkező vendégek a helyszín szomszédságában, a Művészetek Palotája épületének mélygarázsában, a személygépkocsi parkolására szolgáló területet vehetik igénybe. A rendezvény sátor kiszolgálását végző gépjárművek behajtása és parkolása külön engedély alapján elkerített részen történik. A kiszolgálást végző gépjárművek a teherbejárón keresztül, külön fenntartott helyre parkolhatnak.

**Megközelítés veszélyhelyzetben**

A rendezvény helyszíne egy esetleges veszélyhelyzet esetén a Soroksári út – Lechner Ödön fasor irányából megközelíthető, az ott szolgálatot teljesítő személyzet gondoskodik a forgalom korlátozásáról és a mentésben résztvevő járművek zavartalan közlekedéséről.

A rendezvény területén az útvonalak alkalmasak a mentésben résztvevő gépjárművekkel való közlekedésre. Az útvonalak teljes szélességében biztosítottak a rendezvény ideje alatt, semminemű telepített építmény, eszköz, felszerelés, reklám nem kerül kiépítésre.

Vészhelyzet esetén a biztonsági személyzet gondoskodik az útvonalak biztosításáról.

**Térkép**

Az esemény megszervezés során több térkép is készül, melyen a legfontosabb információk kerülnek feltüntetésre. A térképek Mellékletben találhatóak.

Térképtípusok:

Áttekintő program térkép

Tűzvédelmi térkép a menekülési utakkal

**Jogszabályi környezet**

A rendezvényre vonatkozó legfontosabb jogszabályok az alábbiak:

A tűzvédelmi és vészhelyzet kezelési szabályzat tartalmazza az 1996 évi. XXXI. Tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat, a 30/1996. (XII. 6.) a tűzvédelmi szabályzat készítéséről valamint a 9/2015. (III. 25) a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló jogszabályokban meghatározott követelményeket.

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv - Szabadtéri Rendezvények

A mentésről szóló 5/2006. (II.7.) EÜM rendelet.

A betegszállításról szóló 19/1998. (VI.3.) NM rendelet.

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.

A mutatónyos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet.

MSZ EN 13200-6:2006 Nézőtéri berendezések. 3. rész: Elválasztóelemek. Követelmények (angol nyelvű)

MSZ EN 13200-6:2013 Nézőtéri berendezések. 6. rész: Szétszerelhető (ideiglenes) lelátók (angol nyelvű)

MSZ EN 13782:2006 Ideiglenes szerkezetek. Sátrak. Biztonság

MSZ EN 14115:2002 Textíliák. Védőtetők, nagy sátrak és hasonló termékek anyagainak égési viselkedése. Gyúlékonyság (angol nyelvű)

MSZ CWA 15902-2:2009 Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények emelő- és teherhordó berendezései. 2. rész: Alumínium és acél rácsos tartók, oszlopok tervezési, gyártási és használati előírásai

MSZ CWA 15902-1:2009 Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények emelő- és teherhordó berendezései. 1. rész: Általános követelmények (az alumínium és acél rácsos tartók, oszlopok kivételével)

MSZE 24205-1:2012 Előadó-művészeti létesítmények. 1. rész: Általános tervezési előírások

MSZ EN ISO 7010:2013 Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések

MSZ ISO 16069:2009 Grafikai jelképek. Biztonsági jelek. Menekülési útirányt jelző rendszerek (SWGS-ek)

MSZ 1600-13:1982 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Színházak és hasonló kulturális létesítmények

MSZ HD 60364-7-717:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-717. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek (angol nyelvű)

MSZ HD 60364-7-740:2007 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-740. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Vásárokbán, vidámparkokban és cirkuszokban lévő szerkezetek, szórakoztató eszközök és pavilonok ideiglenes villamos berendezései

MSZ HD 60364-7-714:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-714. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Szabadtéri világítóberendezések (angol nyelvű)

MSZ 2364-711:2003 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-711. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Kiállítások, bemutatók és standok

## Program

### Program általános ismertetése

A rendezvény részletes programterve Mellékletben található.

### Kiegészítő programok

A dokumentum készítésekor nem áll rendelkezésünkre információ a Művészetek Palotája területén rendezvényünkkel egy időben folyó egyéb eseményekről

### Kiemelt programok

A rendezvényen nincsenek kiemelt programok, melyek különleges kezelést igényelnének.

## A rendezvény látogatottsága

### Várható nézőszámok időszakos felosztásban

A vendégek egy jelentős része a színpadi esemény lezajlását követően, hagyja el a helyszínt az esti/hajnali órákban. Ez egy nagyobb látogatói hullámot jelent, de már a rendezvény terület elhagyásának tekintetében. Végül a rendezvény teljes lezajlását követően a folyamatosan, és időszakosan a rendezvény területén tartózkodók egyaránt elhagyják a területet, mely ismét egy intenzívebb időszak, a terület elhagyásának tekintetében.

A rendezvény napi egyidejű maximális látogatószáma hozzávetőlegesen 430 fő.

### Demográfia adottságok

Az eseményre látogatók főleg magyar állampolgárok, de számos vendég érkezhet különböző országokból is. A rendezvény vendégkörét döntően a 18-40 év közötti korosztály alkotja.

**Belépés a rendezvényre**

A rendezvény kiemelet programjaira a vendégeket előzetes jegyvásárlás után jogosultak a bejutásra. Az eladott belépőjegyek alapján meghatározható, hogy az előadáson mennyien tartózkodnak a rendezvény területén.

A rendezvénysorozat egyes napjain a belépés ingyenes, a Mellékletben megtalálható program alapján, figyelemmel tartva a sátor befogadóképességét.

**Infrastruktúraismertetés****Közművek bemutatása (Közműnyitó és elzáró berendezési eszközök)**

A rendezvényen telepített elektromos hálózat kiefeszültségen (0,4kV) biztosított, az adott végpontokra is így kerül kiépítésre az elektromos energia ellátás. Az elektromos hálózat tűzeseti főkapcsolója a térképen jelezve található.

A rendezvényen vezetékes gáz használat nem történik

**Használt rendezvénytechnikai elemek**

Az esemény egy 26,0 m átmérőjű (30,0 x 4,0 x 12,0 m) ponyvaszerkezetű építményben kerül megtartásra, egy telepített színpaddal.

A rendezvény szervezői megkövetelik, hogy az eseményen csak olyan eszköz kerülhessen felállításra, ami megfelel a mindenkor hatályos magyar jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel a 7/2007. (I. 22.) GKM rendeletnek a mutatóványos berendezések biztonságosságára vonatkozó irányadó rendelkezéseiről. Az esemény nyitását megelőzően a rendezvény szervezői, szakértők segítségével, szemlét tartanak, ahol szemrevételezik, hogy az említett rendeletben leírtaknak megfelelőek-e a felállítani kívánt szerkezetek, rendelkeznek-e a szükséges dokumentációkkal, valamint, hogy a kivitelezés során betartották-e az adott eszköz dokumentációjában foglalt előírásokat. A műszaki átvételről jegyzőkönyv készül, ami tartalmazza az esetleges észrevételeket, és az észrevételekkel kapcsolatos teendőket.

**Biztonságtechnikai infrastruktúra**

A rendezvényen élőerős biztonsági őrzés a biztonságvédelem alapja, mellyel párhuzamosan a közlekedés korlátozásáról, a vendégek elől elzárt területekről, valamint a teljes rendezvényterület körbekerítéséről ideiglenesen telepített mobil kerítések és terelő elemek gondoskodnak.

**Kritikus infrastruktúra**

A rendezvénnnyel érintett területen nem található kritikus infrastruktúra.

**Fontosabb közreműködők****Biztonsági szolgálat**

A rendezvényt biztosító cég

Cégnév: VALTON Security Kft.  
Székhely: 1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.  
Adószám: 10977956-2-43  
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-355399  
Képviseli: Varga Lajos, ügyvezető igazgató  
Helyszíni felelős személy: Massányi Péter  
Telefonszám: (30) 3715 883

**Tűzvédelmi szaktanácsadó**

Cégnév: Fire Safety Events Kft.  
Székhely: 9400 Sopron, Deákkúti út 16.  
Adószám: 24364096-2-08  
Cégjegyzékszám: Cg.: 08-09-025148  
Telefonszám: (20) 9724-075  
Képviseli: Gyenge Koppány

**Adatkezelési nyilatkozat**

Jelen „Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzriadó terv” bizalmas adatokat tartalmaz, felhasználása, sokszorosítása, a Műpa Budapest Nonprofit Kft. írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. Az adatkezelésben irányadó az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról rendelkező törvény.

**Biztonsági terv elérhetősége**

Jelen „Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzriadó terv” elérhető és megtekinthető a Műpa Budapest Nonprofit Kft. székhelyén, előzetes egyeztetést követően, illetőleg a rendezvény ideje alatt a műszaki vezetőnél.

**A rendezvény kapcsán elérhető fontosabb információk a közönség részére**

A rendezvényről bővebb információt a látogatók a [https://www.mupa.hu/program/recirquel-ujcirkusz-tarsulat-parizs-ejjel-2016-12-06\\_19-00-mupa-sator](https://www.mupa.hu/program/recirquel-ujcirkusz-tarsulat-parizs-ejjel-2016-12-06_19-00-mupa-sator) weboldalon és az esemény ingyenes műsorfüzetéből tudhatnak meg. Az érdeklődők saját biztonságukról, az érvényes házirendről, valamint a programokról is ezen felületek adnak bővebb felvilágosítást.



**Katasztrófavédelmi és Tűzvédelmi feladatok (Tűzvédelmi szabályzat)**

Az 1996. évi XXXI. Tv. 19. § (1) a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.

A 9/2015 (III.25) BM rendelet 7. § (6) A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatást kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat.

**Tűzvédelmi feladatok meghatározása****Felelős rendezvényszervező tűzvédelmi feladatai**

A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok maradéktalan betartásáért és betartatásáért az ügyvezető és a felelős rendezvényszervező a felelős, mely feladatok ellátását:

- a) a rendezésért és kivitelezésért felelős személy
- b) a helyszíni biztonsági vezető
- c) az egyes munkaterületek vezetői és helyettesei,

irányításával, a munkakörükhöz kapcsolódó tűzvédelmi feladatok ellátásának számonkérésével biztosítja, végzi.

Az irányítása alá tartozó létesítmény, szabadtér, rendezvény helyszínen az alkalmazott technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével és fejlesztésével összhangban gondoskodik a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körrel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzéséről, és elhárításának feltételeiről.

A rendezvény lebonyolításáért felelős vezető révén, a munkavégzésükhöz szükséges feltételek biztosításával, érvényt szerezett a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi jogszabályi előírásoknak.

A Műpa Budapest Nonprofit Kft. irányítása alá tartozó rendezvény helyszínen és a hozzá kapcsolódó területeken elhelyezkedő építmények helyiségeire vonatkozó általános tűzvédelmi szabályokat meghatározza, a veszélyhelyzet kezelési dokumentációt kiadja.

Gondoskodik arról, hogy az építményeket, építményrészeket, helyiségeket, műtárgyakat, szabadtereket csak a megállapított rendeltetésnek megfelelően használják.

Intézkedik a vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések írásbeli meghatározásáról.

Pirotechnikai anyagok használatát megelőzően (pl.: tűzijáték) kezdeményezi a hatósági engedélyezési eljárást, vagy intézkedik a tűzijáték lebonyolítója felé annak lefolytatására.

Épületszám, helyiség, terület bérbeadása esetén, a bérbevevővel kötött szerződésben rögzíti, hogy a tűzvédelmi előírásoknak (használati szabályoknak) való érvényszerzés milyen mértékben képezi a bérlő, használó illetve a bérbeadó feladatát..

Szükség szerint, de legalább a rendezvény szervezésének megkezdése előtt beszámoltatja az előzőekben felsorolt felelős vezetőket a tűzvédelmi helyzet alakulásáról, az elvégzendő feladatokról, és amennyiben szükséges intézkedést tesz – felelős személy és határidő megjelölésével – a hiányosságok megszüntetésére a tűzvédelmi helyzet javítására.



A tűzvédelmi szabályzat felülvizsgálatáról és átdolgozásáról az általa megbízott tűzvédelmi szaktanácsadó, intézkedik a tűzvédelmet érintő változás esetén, úgy hogy az mindenkor naprakész legyen.

A szabályzatban meghatározott tűz esetén végzendő feladatok oktatásáról az érintetteknek a rendezvény megkezdése előtt, a 9/2015 (III.25) rendelet szerinti legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy, gondoskodik a Műpa Nonprofit Kft. alkalmazásában lévők (rendezvény szervezésében résztvevők) valamint a rendezvény területén a biztonságtechnikai feladatokat ellátók vezetőinek (biztonsági szolgálat) dokumentált tűzvédelmi oktatásáról.

A tűzvédelmi oktatást oktatási naplóban rögzíti a mellékletben foglaltak szerint, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen tart.

A tűzvédelmi oktatást oktatási naplóban rögzíti a mellékletben foglaltak szerint. A biztonsági személyzet tűzvédelmi oktatásáról és annak dokumentálásáról a helyszíni biztonsági vezető gondoskodik.

Intézkedik az egyéb a rendezvény területén munkát végző szervezetek és szolgáltatók tűzvédelmi felvilágosításáról.

Tűzvédelmi ügyekben képviseli a vállalkozást, teljes hatáskörben eljár a tűzvédelmi hatósági és/vagy szakhatósági ügyekben.

Gondoskodik a létesítmény/ek, szabad területek, rendezvényterületek tűzvédelmi használati szabályainak betartásáról és betartatásáról, irányítja a dolgozók tűzvédelmi tevékenységét, felel a tűzbiztonságért.

Biztosítja a tűzoltóság részére az ellenőrzés és a gyakorlatok tartásának lehetőségét.

Gondoskodik arról, hogy a rendezvénnyel, annak helyszínével kapcsolatba kerülők a szabályzat rájuk vonatkozó előírásait megismerjék. Ennek érdekében adjon tájékoztatást szóban, jelzőtáblával, piktogramokkal vagy egyéb alkalmas módon.

Tartós távolléte esetén feladatait a helyettesítéssel megbízott személy látja el.

A felelős rendezvényszervező intézkedik a fellépők figyelmének felhívására, hogy a fellépők semmilyen olyan magatartásra ne szólítsák fel a közönséget amely, tömegpánikot okoz, és emiatt emberi élet vagy a testi épség veszélybe kerül. Valamint tájékoztatja őket arra, hogy amennyiben illetéktelen személyeket hívnak fel a színpadra, az ott keletkezett sérülésekért a fellépők tagjai a felelősek, egyebekben illetéktelen személyek a színpadon nem tartózkodhatnak.

#### **A felelős gazdasági vezető tűzvédelmi, veszélyhelyzet-kezelési feladatai**

Tervezi, és biztosítja a tűzvédelmi jogszabályi előírások érvényesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

A szükséges pénzügyi tervezéshez figyelembe veszi a műszaki jellegű feladatok ellátásával meghatalmazott személy által előterjesztetteket.

Az épületrész, helyiség bérbeadása esetén, elkészíti a szerződéstervezetet, melyben rögzíti, hogy a tűzvédelmi előírásoknak (használati szabályoknak) történő érvényszerzés milyen mértékben képezi a bérlo, használo, illetőleg a bérbeadó feladatát.

Elvégzi az ügyvezető által meghatározott tűzvédelemmel összefüggő feladatokat.

#### **A műszaki kivitelezésért felelős személy tűzvédelmi feladatai**

Felel a létesítmények – a bérbe adott épületek, épületrészek, helyiségek esetében a szerződésben foglaltak figyelembevételével – tűzvédelemmel összefüggő műszaki feladatainak tervezéséért, végrehajtásáért, a hiányosságok megszüntetéséért, mindezek feltételeinek biztosításáért.

A tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bevezetésének tervezési fázisában kikéri arról a tűzvédelmi szaktanácsadó véleményét.

Ellenőrzi/ellenőrizteti a tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött munkakörben dolgozók – amennyiben vannak alkalmi munkát, karbantartást végzők – tűzvédelmi szakvizsga érvényességét. Külső cég által végzendő

alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység esetén egyeztetést végez a feltételek meghatározása érdekében. A munkavégzést csak az egyeztetés érdekében kiállított a melléklet szerinti írásos engedély láttamozása után engedélyezheti.

Elvégezteti az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatokat, vezeti a nyilvántartásokat.

Vezeti a különböző tűzvédelmi nyilvántartásokat.

Tűzvédelmi probléma esetén intézkedik a hiányosság megszüntetése érdekében.

A felülvizsgálatok megtörténtét dokumentálja, a felülvizsgálatok végrehajtását ellenőrizteti, nem megfelelő munkavégzés esetén intézkedik. Ellenőrzi a külső szolgáltatást végző szervezetekkel kötött szerződésben foglaltak betartását.

A tűzoltó készülékek előírt időszakonkénti ellenőrzését, javíttatását legkésőbb a rendezvény megkezdése előtt elvégezteti.

Az elektromos hálózat időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát, első üzembehelyezési dokumentációit legkésőbb a rendezvény megkezdése előtt elvégezteti, elkészítteti. Gondoskodik a vásárosok, árusok, kiállítók által bérelt építmények felülvizsgálatainak elvégzéséről/elvégeztetéséről, továbbá gondoskodik az abban feltárt hiányosságok megszüntetéséről a rendezvény megkezdése előtt.

Azokat a változásokat, amelyek a tűzoltást befolyásolhatják köteles szóban azonnal és írásban - elektronikus úton- is bejelenteni az ügyvezetőnek és a biztonsági vezetőnek, valamint az illetékes hivatásos tűzoltó-parancsnokságnak.

Építési engedélyhez kötött munkákat megelőzően elvégzi az építési engedélyezési eljárást, majd a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatását a Hangvető Zenei Terjesztő Társulás Kft. ügyvezetőjének írásbeli jóváhagyásával.

Amennyiben valamely helyiségnek, épületnek, szabadternek a használatbavételi (működési) engedélyében meghatározottaktól eltérő használata válik szükségessé, úgy annak megkezdése előtt tájékoztatja a rendezésért felelős személyt és az ügyvezetőt, aki megteszi a szükséges intézkedéseket.

Érvényt szerez és szereztet a saját erőből végzett építmények, létesítmények, műtárgyak karbantartások, építési engedélyhez nem kötött felújítások során a tűzvédelmi jogszabályi, szabvány előírásoknak.

Gondoskodik arról, hogy a rendezvény területén, csak a technológiához szükséges olyan készülék, gép, berendezés, technológia kerüljön alkalmazásra, melynek használata tűz és/vagy robbanásveszéllyel nem jár.

Minden új, és/vagy újonnan bevezetésre kerülő tűz-, vagy robbanásveszélyes gép, berendezés, eszköz, anyag alkalmazása előtt intézkedik a szükséges engedélyek beszerzéséről és az engedélyben foglaltak érvényesítéséről.

Gondoskodik:

- a) a létesítmények, szabadterek tűzvédelmét szolgáló tűzvédelmi berendezések, készülékek, felszerelések, technikai eszközök, üzemképes állapotban tartásáról.
- b) a biztonsági és irányfény világítás mindenkor üzemképességének biztosításáról. A vonatkozó jogszabályban meghatározott menekülési útirány jelző vizuális jelek kihelyezéséről.
- c) a tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatok határidőre történő elvégeztetéséről, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről.
- d) elősegíti a tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatot végző külső szervezet, vagy személy munkavégzését, biztosítja a munkavégzés feltételeit.
- e) ütemezi, és elvégezteti (amennyiben a felülvizsgálattal egyidejűleg a felülvizsgáló azt nem szüntette meg) az időszakos tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatok szakanyagaiban rögzített hiányosságok kijavítását, dokumentálja (igazolja) azt, külső szolgáltató által elvégzett munkák esetén igazolást szerez be a hiányosságok megszüntetéséről.

Felel az épületgépészeti, gépészeti, villamos, gázüzemű, berendezések, eszközök, készülékek kifogástalan, mindenkor működőképes állapotban tartásáért, a szerződéses szolgáltatók esetén

megköveteli azt. A gépkönyvekben előírt felülvizsgálatok, karbantartások elvégzését, meghibásodásuk esetén azok javíttatását megköveteli a töle elvárható módon.

Újonnan létesített épületgépészeti, tűzvédelmi, villámhárító, villamos, gépi berendezések, eszközök, és gázüzemű berendezésekről, a meglévők átalakításáról, javításáról, szabvány szerinti kivitelezéséről, a szabvány szerinti kivitelezést igazoló "kivitelezői nyilatkozatot" szereztet be.

Az olyan gépek, berendezések, eszközök használatát, üzemeltetését szünetelteti, melynél tűz vagy robbanásveszély áll fenn vagy nem rendelkeznek a meghatározott megfelelőségi tanúsítványokkal, felelős kivitelezői nyilatkozatokkal.

Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó saját munkavállalók közül olyan tevékenységet mely tűzvédelmi szakvizsgához kötött, csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával – és az egyéb szakmai képesítési feltételeknek is megfelelő – rendelkező személy végezzen. A külsős szolgáltatóktól megköveteli ezen tevékenység végzése esetén a tűzvédelmi szakvizsga meglétét.

Amennyiben tűzveszélyes tevékenység külsős szervvel, vagy személlyel kerül elvégzésre, úgy azt melléklet szerinti előzetes írásos feltételek határozzák meg.

Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó munkavállalók betartsák a tűzvédelmi előírásokat, a technológiai utasításokat, a munkaköri feladataikhoz kapcsolódóan érvényt szereztesse azoknak.

Intézkedést tesz a bármely módon tudomására jutó hiányosság megszüntetésére, amennyiben az a hatáskörét meghaladja, úgy kéri a felelős szervező és/vagy az ügyvezető intézkedését.

Havaria helyzetben, veszélyhelyzetben, katasztrófa helyzetben, tüzeset bekövetkezésekor és egyéb nem várt esemény – eseménysor kapcsán segíti, támogatja a közreműködő mentő alakulatok munkáját.

Részt vesz és gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó dolgozók részt vegyenek a tűzvédelmi oktatásokon, - az érintettek a tűzvédelmi szakvizsga előkészítő tanfolyamokon, szakvizsgákon – egyéb tűzvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos gyakorlatokon.

Gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi oktatást kizárólag, a 9/2015 (III. 25.) BM rendeletben meghatározottak alapján, felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthatja meg.

### Biztonsági szolgálat tűzvédelmi feladatai

A rendezvén ideje alatt folyamatosan ellenőrzi, ellenőrizteti a kijelölt közlekedési és/vagy menekülési útvonalak megfelelő állapotát, valamint a tűzoltóság felvonulási útvonalait a rendezvény területén.

A készenlétnél tartott tűzoltó és tűzvédelmi berendezések meglétét és üzemképes állapotát járőrözés közben köteles ellenőrizni, amennyiben rendellenességet tapasztal a készülék, berendezés cseréjéről az műszak vezetőn keresztül intézkedik.

A kijelölt közlekedési útvonalak biztosításáról gondoskodik.

Gondoskodik az irányítása alatt lévő biztonsági személyzet, dolgozók tűzvédelmi oktatásáról, intézkedik a tűzvédelmi szabályzatban és jelen dokumentációban foglaltak megismertetéséről.

Gondoskodik, hogy a tűzvédelmi oktatást a 9/2015. (III. 25) rendelet alapján legalább középszintű szakképesítéssel rendelkező személy végezze, dokumentálja.

Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele a műszaki vezető tájékoztatása azonnal!

Tűz esetén a tűzoltás vezető irányítása és utasítása szerint tevékenykedik, vele együttműködve. Elősegíti a tűz oltásában ténykedők munkáját.

A beosztása alatt lévő dolgozóktól, illetve az irányítása alatt álló területen tartózkodóktól – szórakozók, vendégek, stb. – megköveteli a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak rájuk vonatkozó részeinek betartását.

A helyszíni felelős biztonsági vezető, szektor/csoportvezetők folyamatosan ellenőrzi/k, és egyben felel/nek, hogy a rendezvényen és azon belül az egyes lelátókon tartózkodók száma ne haladja meg a megengedett maximális befogadóképességet. Intézkedik, hogy minden 200 főre, aki a rendezvényen részt vesz, legalább 1 fő biztonsági személyzet biztosítva legyen.

Kifejezetten felügyeli és ellenőrzi – azért felelősséggel tartozik – hogy az egyes lelátó szekciókban az egyszerre egy időben benn tartózkodható létszám felett ne történjen beengedés.

Felügyeli és szükség esetén intézkedik arról, hogy a lelátókon ne legyen nagyobb a dinamikus terhelés a megengedettnél. A terhelhetőségért a lelátó felelős kivitelezője az első számú felelős személy, ezen személy irányutatásait kell a biztonsági szolgálatnak figyelembe venni, és aszerint intézkedni.

A rendezvény idején ellenőrzi az irányítása alá tartozó biztonsági személyzet tevékenységét, esetleges tűz esetén irányítja és koordinálja a kiürítést.

A rendezvények ideje alatt többször meggyőződik a kiürítési útvonalak megfelelő állapotáról, a kijáratok megközelíthetőségéről és nyitható állapotáról, kiemelt figyelmet fordít az ellenőrzések során az oldható kötésű menekülő kapuk/kerítéselemek oldhatóságának biztosításáról.

A rendezvényen résztvevő vendégek tűzvédelmi szabályszegései esetén gondoskodik annak megszüntetéséről.

Gondoskodik meghatározott rendészeti tárgyú feladatainak, a mellékelt biztonsági tervfejezetben foglalt biztonságtechnikai protokolloknak a végrehajtásáról.

### **Dolgozók, alkalmi munkavállalók és a biztonsági személyzet tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai**

Az alkalmi munkavállalók, a biztonsági szolgálat, és a nem a rendezvényszervező közvetlen munkavállalóinak tűzvédelmi oktatása, illetve a rájuk vonatkozó tűzvédelmi feladatok ismertetése az őket alkalmazók kötelezettsége és felelőssége.

Munkaköréhez tartozó területen a napi munkavégzésük során minden dolgozó köteles betartani a tűzvédelmi szabályzat előírásait.

Köteles a szabályzatban foglaltakat a rendezvényen tartózkodókkal, vendégekkel betartatni.

A tűzvédelmi eszközök hozzáférhetőségének biztosítása minden körülmények között.

A tűzvédelmi eszközök használatát köteles megismerni.

Tűzvédelmi oktatáson köteles részt venni.

A rendelkezésre bocsátott eszközöket, gépeket (főleg az elektromos gépeket) munkakezdés előtt a kezelési utasításnak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni.

Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet csak érvényes szakvizsgával rendelkező személy végezhet.

Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele a biztonsági vezető azonnali tájékoztatásával.

Tűz esetén a Cselekvési Terv, valamint a Szabályzat, tüzesetén elvégzendő feladatok részben foglaltak szerint tevékenykedni.

Köteles betartani a tűzvédelmi szabályzatban, technológiai utasításokban, a gépek, készülékek használati-kezelési utasításaiban foglaltakat, a tűzvédelmi oktatáson, szakvizsga előkészítő tanfolyamokon elhangzottakat.

A napi munkavégzés, a munkaidő befejezésekor elvégzendő feladatok végrehajtása.

Egy esetlegesen elvégzendő alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt kérni a feltételek előzetesen írásban történő meghatározását, az arra illetékes vezetőtől.

Betartani, hogy jogszabályban előírt tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával, hegesztést ezen túlmenően hegesztői képesítéssel is rendelkező személy végezhet, egyéb tűzveszélyes tevékenységet pedig csak az arra vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesült dolgozó végezzen.

A tűzjelzéssel, tűzoltás előkészítésével, az oltással kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Bármilyen, a tűzvédelmi helyzetre is kiható változás, tűzvédelmi szempontú hiányosság azonnali jelzése a munkahelyi vezető felé a hiányosság megszüntetése érdekében.

A tűzvédelmi oktatásokon, szakvizsgákon történő részvétel, aláírásukkal történő igazolása.

**Lelátókra a lelátót építőkre és azt felügyelőkre vonatkozó alapvető szabályok**

Feleljen meg a mutatóanyag berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet előírásainak. A rendelet értelmében a lelátó III. veszélyességi osztályba tartozik, mely szerint 3 évenként szükséges a felülvizsgálata. Rendelkezzen érvényes ÉMI által végzett felülvizsgálattal és TÜV-SÜD tanúsítvánnyal.

Köteles a rendezvény megkezdése előtt a megfelelőségi tanúsítványt és az érvényes felülvizsgálati dokumentációkat a rendezvényszervezőnek átadni, azt a rendezvény ideje alatt folyamatosan a helyszínen tartani.

Feleljen meg kialakítása és használata tekintetében az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt követelményeknek. (Különösen az éghetőség, kiüríthetőség és a villámvédelem tekintetében.)

Feleljen meg az MSZ 13200 szabványsorozat műszaki követelményeinek, kifejezetten az MSZ 13200-6 „Nézőtéri berendezések szétszerelhető ideiglenes lelátók” és az MSZ 13200-1 „Nézőtéri berendezések nézőtéri terület elrendezése” szabvány követelményeknek.

A fentiek megfelelőségét, hitelt érdemlő módon igazolni kell a rendezvény megkezdése előtt, mely igazolást a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.

A lelátók kiépítését követően:

- Felelős kivitelezői nyilatkozat benyújtása szükséges.
- Befogadóképes létszámra tervezett terhelhetőségre vonatkozó nyilatkozat benyújtása szükséges
- Dinamikus és statikus terhelhetőségre vonatkozó nyilatkozat benyújtása szükséges

Ezen nyilatkozatokat a rendezvény megkezdése előtt a felelős rendezvényszervező részére át kell adni és a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.

A rendezvény tartása során a lelátókat műszaki, terhelhetőségi, kiürítési szempontból minden nap a vendégek beengedése előtt felül kell vizsgálni, a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. A lelátóra személyeket felengedni tilos, amíg a napi felülvizsgálat nem történt meg, vagy az esetlegesen feltárt hiányosság nem került megszüntetésre.

A napi felülvizsgálatokat dokumentálni kell, melyről szóló dokumentumot az aznapi rendezvény megkezdése előtt a felelős szervezőnek át kell nyújtani.

Bármely a lelátó szerkezeti meghibásodásával kapcsolatos bejelentést kellő komolysággal kell vizsgálni, minden erre irányuló bejelentés esetén a lelátó kiürítését el kell végezni.

A lelátók felügyeletére arra megfelelő jogosultsággal rendelkező személy folyamatos jelenlétét biztosítani szükséges.

**Vendégekre, látogatókra vonatkozó tűzvédelmi szabályozás**

Kötelesek betartani a táblákon, piktogramokon feltüntetett tűzvédelmi előírásokat. Kötelesek a biztonsági személyzet, a szervezők, a rendezvény területén dolgozók tűzvédelmi utasításait, felszólításait betartani, annak maradéktalanul eleget tenni.

**Rendezvényhelyszínekre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat**

Helyiségekre, technológiákra, építményekre, szabad terekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok:

**Ponyvaszerkezetű építmények telepítése****Tömegtartózkodású ponyvaszerkezetű építmények**

A ponyvaszerkezetű építmény tartószerkezetére vonatkozó minősítés (ÉMI, CE, ETA), mely legalább A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú legyen. A tűzvédelmi besorolási osztályokra vonatkozó szempontokat az MSZ EN 13501-1 szabvány tartalmazza. (Az A1 és A2 besorolási osztály nem éghető, illetőleg csak nyomokban tartalmaz éghető anyagokat, kategóriát jelent.)

A ponyvahéjazat anyagára vonatkozó minősítés, mely legalább B-s2, d0 tűzvédelmi osztályú legyen, ha az építmény 2000 főnél nagyobb befogadóképességű. Ha az építmény befogadóképessége nem haladja meg a 2000 főt, akkor legalább C-s2, d0 követelményt kell teljesítenie. (A besorolási osztály a héjazat tűzvédelmi kategóriáját, a füstfejlesztő képességi kategóriáját és az égve csepegési kategóriáját jelenti. Jelen esetben a B és C jelölés nehezen éghető, az s2 jelölés közepes füstképződést jelent, a d0 pedig nem égve csepegő tulajdonságot jelenti.) Ezen tanúsítványokat előzetesen be kell kérni a sátor szállító szolgáltatóktól.

A ponyvaszerkezetű építmények maximális megengedett alapterülete, 6000 m<sup>2</sup>, ha a ponyvahéjazat anyaga legalább B-s2, d0, 4000 m<sup>2</sup>, ha a ponyvahéjazat anyaga legalább C-s2, d0 vagy 1000 m<sup>2</sup> egyéb ponyvahéjazat esetében.

A kijáratoknál küszöb, szintkülönbség, vagy bármilyen biztonságos haladást akadályozó kialakítás nem valósítható meg.

A ponyvaszerkezetű építményekben menekülési útirányjelző táblákat kell kialakítani, mely egyértelmű vizuális jeleket közöl a menekülés lehetséges irányairól. A táblák megvilágításáról gondoskodni kell.

Áramkimaradás esetén is biztosítani kell legalább 1 lux fényerősséget a meneküléshez szükséges minimális láthatóságot.

Az építményt villámvédelmi rendszerrel kell ellátni.

A ponyvaszerkezetű építményre vonatkozó időjárási viszontagságoknak történő ellenállási képességre vonatkozó minősítéseket, nyilatkozatokat be kell szerezni és a rendezvényen a rendezvényszervezőnél kell tartani, kiemelten fontos:

Szállókésekre való ellenállási képesség km/h-ban megadva, illetőleg milyen intézkedések fogantatása szükséges szélsőséges szállókések során (Pl: szállókések irányában nyílások zárása stb.)

Jelentős csapadék hullása, jégeső esetén a szerkezet ellenálló képessége

A ponyvaszerkezetű építmények során alvállalkozóként és dolgozóként kizárólag olyan személy tevékenykedhet a rendezvény területén, akik tűz-és munkavédelmi oktatásban részesültek.

A ponyvaszerkezetű építményeket a gyártói műszaki leírásokban, műszaki specifikációkban meghatározottak szerint kell megépíteni.

A sátrak, ideiglenes szerkezetek feleljenek meg az MSZ EN 13782:2006 szabványban előírtaknak.

A sátrak felépítését követően a felelős kivitelezői nyilatkozatot be kell nyújtani, mely tartalmazza:

Az érintett jogszabályoknak és műszaki előírásoknak történő megfelelést

Az építésért felelős kivitelezők nevét és személyes adatait

A gyártói előírásoknak történő megfelelést



Az érintett szabványban a biztonságra megfogalmazott követelmények teljesülését

A sátorban kialakított színpadokon minden megkezdett 50 m<sup>2</sup> alapterület után 1-1 db érvényes felülvizsgálattal rendelkező tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni. A tűzoltó készülék MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott „A, B, C” típusú legalább 34A oltásteljesítményű, 6 kg töltet súlyú legyen.

Az elektromos berendezések tűzvédelmi és érintésvédelmi felülvizsgálatát el kell végeztetni.

A rendezvények tartása során legalább 1 fő ügyeletet kell tartani, az ügyeletes elérhetőségét a rendezvény megkezdése előtt be kell nyújtani.

A ponyvaszerkezetű építményre vonatkozó megfelelőségi tanúsítványt be kell szerezni.

A ponyva szerkezetű építmény 7/2007 (I. 22.) GKM rendelet szerinti üzemelési naplóját a helyszínen kell tartani.

A sátor fűtésére kizárólag, olyan fűtési rendszer/eszköz üzemeltethető, amely környezetére gyújtási veszélyt nem jelent, rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

A sátor fűtésére alkalmazott kéményes gázolajos hőlégfúvó részletes leírása a Mellékletben megtalálható.

A sátorban világításra csak villamos energia alkalmazható. Az elhelyezésre kerülő villamos berendezések és szerelvények a vonatkozó előírásoknak megfelelően kerülnek kialakításra. A sátron belül elhelyezett villamos berendezések központilag és szakaszosan is leválaszthatónak kell lennie.

A sátorban gépi berendezés csak akkor telepíthető, ha az a közvetlen környezetre tűzveszélyt nem jelent.

#### **A tömegtartózkodású rendezvénysátor használata:**

Zenekari előadás, vagy egyéb rendezvény során füst, ködfejlesztő berendezések használata megengedett az alábbiak betartása mellett:

Füstfejlesztő berendezést használni, kizárólag olyan típusút lehet, mely hideg füstöt bocsájt ki. A füstfejlesztő berendezés biztonságos működését minden beüzemelés előtt ellenőrizni kell, mely terjedjen ki kifejezetten az alábbiakra:

Elektromos kábelrendszer, dugó

Folyadék tartály

Üzemszerű felmelegedés

A berendezés éghető anyagoktól mentes környezete

A füstfejlesztő berendezésbe kizárólag a gyártó által előírt füstképző folyadék használható. Minden töltés előtt alaposan meg kell győződni arról, hogy a megfelelő folyadék kerül-e az eszközbe betöltésre. A folyadékok biztonságtechnikai adatlapját a tűzvédelmi dokumentációhoz mellékelni kell, azokat meg kell őrizni.

Olyan folyadék nem használható, melyről egyértelműen nem megállapíthatóak az anyagra jellemző tulajdonságai. (éghetősége, egészségre gyakorolt hatásai, oltási módjának lehetősége).

A füstgépet úgy kell elhelyezni, hogy esetleges túlmelegedés esetén se jelentsen környezetére gyújtási veszélyt. Túlmelegedés esetén a berendezést azonnal le kell állítani és az elektromos hálózatról le kell választani. A berendezést védett helyen kell elhelyezni.

A füstgépet csak fokozott óvatossággal lehet használni. Akkora mennyiségben bocsájtható ki füst, mely mennyiség az esetleges biztonságos menekülést nem befolyásolja hátrányosan, vagyis csak szakaszosan működtethető és semmilyen körülmények között nem telítődhet füsttel a sátor. A helyiségben kiépített menekülési útirányjelző rendszer, a tűzjelző és tűzoltó berendezéseket jelölő piktogramok láthatóságát folyamatosan biztosítani kell.

Pirotechnikai anyagok használata, tűzveszélyes tevékenység végzése nem történik.



A villamos, erősítő berendezéseknél az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott 6 kg töltet súlyú porral oltó tűzoltó készüléket tartunk készenlétben.

A közlekedési utakat, bejáratokat mindig szabadon maradnak.

A sátor oldallapjain kialakított ki-, és bejárat nyílásokat állandóan nyitható állapotban tartjuk.

A sátorban a rendezvény idején az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket könnyen hozzáférhető és mindenki által jól látható helyen elhelyezünk.

A sátor mellett tűzrakó helyet kialakítani és használni tilos.

### Színpad

A felépítendő díszletekkel kapcsolatosan a következő nyilatkozatokat kell mellékelni:

- Éghető anyagok, égéskésleltetésének elvégzéséről kivitelezői nyilatkozatát
- Éghető anyagok tűzvédelmi megfelelőségi igazolását
- Díszlettervező kivitelező nyilatkozatát
- Elektromos szerelési nyilatkozatot

Előadások, rendezvények alatt használni kívánt füstöt kibocsátó berendezés működtetéséhez, vagy nyílt lánggal járó tevékenység végzéséhez tűzvédelmi engedélyt kell kérni a műszaki vezetőtől. Az engedélyben előírtakat maradéktalanul végre kell hajtani.

Előadások ideje alatt illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a színpadon.

Előadás befejezésével a nézők, művészek és műszaki dolgozók eltávozása után a biztonsági személyzet köteles átvizsgálni a színpadot és a hozzá tartozó technikai helyiségeket.

Ellenőrzésük során kötelesek megszüntetni minden olyan szabálytalanságot, amely tűz okozója lehet.

A színpadon, illetőleg a színpadhoz tartozó területen tartott rendezvények alkalmával a világosító, hangosító és képtechnikai helyiségekben, eszközöknél csak az oda beosztottak tartózkodhatnak.

A színpad védelmére minden megkezdett 50 m<sup>2</sup> után 1 db 34A teljesítményű, MSZ EN 3 szabvány szerinti, érvényes felülvizsgálattal rendelkező tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

A színpad alatt tárolni és raktározni tilos.

A szükséges díszletek és kellékek elhelyezését, úgy kell kivitelezni, hogy a színpadi biztonsági berendezések, valamint a tűzoltó felszerelések, tűzvédelmi eszközök (tűzoltó készülékek, irányfények) szabadon, könnyen hozzáférhetőek legyenek, illetőleg jól láthatóak maradjanak.

Valamennyi teherhordó szerkezetet, a világosító tornyokat, világosítási hidakat, a színpadi világítási berendezés központi tartószerkezetét nem éghető, ezek burkolatát pedig legalább nehezen éghető anyagból kell kialakítani.

A résztvevő művészek és szereplők jelenésükre várva sem akadályozhatják a színpadi kijáratokhoz és biztonsági berendezésekhez vezető utakon a közlekedést.

Esetenként tűzveszélyes cselekmény végzéséhez külön írásos engedélyt kell kérni a műszaki vezetőtől az alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez kiadott engedélyben fel kell tüntetni a cselekmény pontos helyét és idejét, valamint a használni kívánt anyagot, eszközt.

Minden esetben ügyelni kell arra, hogy gyúlékony jelmezek, díszletek, hajak az égő tárgytól megfelelő távolságra legyenek.

Égő gyertyát nem szabad a függöny, vagy könnyen gyúló anyag közelébe vinni.

A színpadon fáklyát csak a legnagyobb elővigyázatosság mellett lehet használni. Ha a színpad mögött szereplők részére készítenek elő fáklyákat, azok meggyújtását, illetve használat utáni eloltásukat csak az azzal megbízott és kioktatott személyek végezhetik.

A 3,00 m-nél alacsonyabb díszlet alatt égő fáklyával tartózkodni tilos.

Lánggal égő világítási eszközt gyermekszereplő kezébe adni tilos.

Füstpatron, görögtűz használata esetén gondoskodni kell arról, hogy az égést tápláló anyagok olyan éghetetlen anyagból készített edényzetben legyenek elhelyezve, amelyekből az esetlegesen megfolyósodó égő anyag nem folyhat ki.

Füstképző berendezést, csak előzetes, (a műszaki vezető által kiadott) engedély birtokában lehet használni.

### **Telepített ülőhelyek, nézőterek**

A rendezvény során telepített ülőhelyek, úgynevezett cirkuszi pódium kerül kialakításra. A pódium befogadóképessége kiürítés számításával igazolt. A cirkuszi pódium kialakítása valamint megfelelőségi tanúsítványa a Mellékletben megtalálható.

### **Kereskedelmi és vendéglátó egység**

A rendezvény során nem tervezett kereskedelmi és vendéglátó egység üzemeltetése.

### **Közlekedési és menekülési útvonalak**

A rendezvény területén kiépített, kialakított közlekedési utakat lezárni, leszűkíteni vagy eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. Kiemelten fontos a lelátók közötti valamint mellett, menekülésre kialakított útvonalak szabadon tartása, mivel egy esetleges tűz keletkezése esetén, tömegesen menekülő emberekre ezeken az útvonalakon lehet számítani.

Az építményekben, az egyes helyiségekben a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó és záró, (víz, villany), a tűzoltó készüléket, eszközt, az azokhoz vezető útvonalat eltorlaszolni, a belső közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

A rendezvénysátor területén kijelölt menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének legalább a vészkijáráttal megegyező szélességet kell biztosítani, azaz 2,2 méternek kell lenni, mely kiépített útvonalak megfelelnek a vonatkozó előírásoknak.

A menekülési útirányt jelző táblákat úgy kell elhelyezni a rendezvény területén, hogy legalább egy minden körülmények között jól látható legyen és egyértelmű vizuális információt közöljön a menekülés útvonaláról. Amennyiben valamely iránymutató tábla, piktogram megrongálódik, azonnal intézkedni kell annak javításáról, vagy cseréjéről.

A menekülési útirányjelző táblák megvilágítása saját akkumulátorral lesz kialakítva, melyeket működésük során minden rendezvény előtt szemrevételezéssel ellenőrizni, majd dokumentálni szükséges.

A rendezvény közlekedési és menekülési útvonalain, tűzoltási felvonulási területein a vészkijáratoknál és menekülő kapuknál – oldható kötésű kerítés elemeknél történő gépjárműparkolás TILOS! Az ott parkoló gépjárművek elszállítására a rendezvényszervező intézkedik.

A menekülési és közlekedési útvonalakon nyílt lánggal történő megvilágítást nem alkalmazunk, ezek használata TILOS!

### **Mutatványos berendezések:**

Az üzemeltető a mutatóványos berendezés üzemeltetését akkor kezdheti meg, ha rendelkezik hatályos megfelelőségi tanúsítvánnyal. Az üzemeltető a tanúsítványt a mutatóványos berendezés kezelő helyiségében köteles tartani.

A mutatóványos berendezésen jól látható módon az alábbi adatokat kell feltüntetni:

- a gyártó neve és címe,
- a típus/modell száma,
- gyártási sorozatszám,
- a gyártás időpontja (év, hónap),
- a megfelelőségi tanúsítványt kiállító kijelölt szervezet neve, a megfelelőségi tanúsítvány száma, kiadásának dátuma és hatályának lejáta,
- a berendezés terhelhetősége vagy az egyszerre szállítható személyek maximális száma

Az üzemeltető üzemeltetési naplót vezet, amelyben – a mutatóványos berendezés minden telepítését követően – feltünteti az előírásnak megfelelő szerelést, az üzemórák számát, valamint az üzemelés közben bekövetkezett esetleges hibákat és azok elhárítását. Az üzemeltető az üzemeltetési naplót a mutatóványos berendezés kezelő helyiségében köteles tartani.

Az üzemeltető a berendezés valamennyi üzembe helyezése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a berendezés állapota és szerelése, valamint az alkalmazott érintésvédelem megfelel a biztonságossági követelményeknek.

Az I. és II. veszélyességi osztályba tartozó mutatóványos berendezést csak olyan személy kezelheti, akit az arra feljogosított szervezet a berendezés biztonságos üzemeltetésére kioktatott, és ezt igazolni tudja. A feljogosított szervezetek a műszaki termékek termékbiztonságáért felelős minisztérium hivatalos lapjában kerülnek közzétételre.

## **Tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szabályok**

### **Építés-bontás**

A kivitelezőtől tűzvédelmi nyilatkozatot kell kérni arról, hogy az építés végrehajtása során a technológiákra, építményekre vonatkozó tűzvédelmi és egyéb műszaki dokumentációkban foglalt előírásokat maradéktalanul betartotta-e. Amennyiben eltért, annak mi volt az oka, és milyen engedélyek alapján tette.

A nyilatkozat beszerzéséért a műszaki vezető, vagy az általa a lebonyolítással megbízott személy a felelős.

Amennyiben a kivitelező nem rendelkezik, vagy hitelt érdemlően nem tudja a fentieket igazolni, úgy a rendezvény az adott helyszínen nem kezdhető meg, amennyiben megkezdődött le kell állítani a tevékenységet.

Az alvállalkozókkal, külső kivitelezőkkel kötött vállalkozási szerződésben meg kell követelni a külső engedélykiadó írásos megbízását.

Az alvállalkozók, külső kivitelezők által végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyezését az alvállalkozó, külső kivitelező engedélykiadója végzi. A szabályzat Mellékletében foglalt „engedély alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére” dokumentációt ki kell tölteni, melyet a műszaki vezető ellenőriz a tevékenység megkezdése előtt.

Az alvállalkozók, külső kivitelezők által kiadott engedélyt, ellenjegyzés nélkül érvénytelennek kell tekinteni.

Az alvállalkozók, külső kivitelezők által kiadott engedélyk az építés idejéig érvényesek. Az engedélyket a bontási munkálatok során ismételtlen ki kell kérni.

### **Pirotechnika**

A rendezvény során nem kerül pirotechnika használatra.

**Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység**

A rendezvény során nem kerül lebonyolításra tervezetten alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység. Amennyiben mégis ilyen tevékenységre kerülne sor, úgy a Mellékletben található engedély tartalma iránymutató.

**Robbanásveszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenység**

A rendezvény során nem kerül alkalmazásra.

**Tűzvédelmi berendezések, eszközök**

Szabvány porral oltók - MSZ EN3 szabvány szerint gyártott „ABC” tűzek oltására alkalmas 6 kg töltetsúlyú porral oltó készülékek.

A rendezvény területén közterületi föld feletti tűzcsapok vannak kiépítve.

A közterületen kiépített oltóvíz hálózat és a föld feletti, illetőleg földalatti tűzcsapok felülvizsgálata a tulajdonos, fenntartó kötelezettsége. A tűzcsapok hozzáférhetőségének biztosítását a rendezvényszervező nem szavatolhatja.

**Tűzoltással kapcsolatos eszközök**

Nincsenek speciális tűzoltó eszközök.

**Kiürítéssel és menekítéssel kapcsolatos eszközök**

A rendezvény területén, több helyen is, kihelyezésre kerülnek menekülési útirányjelző táblák. Az utánvilágító táblák, az MSZ ISO 6309 előírásainak megfelelnek, így az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásait teljesítik.

A rendezvény helyszínén akkumulátorral működő menekülési útirányjelző táblák kerülnek telepítésre. A táblák kihelyezése úgy kerül kialakításra, hogy a rendezvényhelyszín bármely pontjáról legalább egy jól látható és felismerhető legyen és megfelelő vizuális információt közöljön a menekülés irányáról a rendezvényen tartózkodók részére.

A kiürítésre vonatkozó dokumentációban meghatározott menekülési szekciókban a számításban foglalt nyílászárúságoknak megfelelő oldható kötésű kapuk kerülnek telepítésre, mely által veszélyhelyzetben késedelem nélkül áll rendelkezésre a szükséges nyílásfelület.

A színpadi hangosításon hangosbemondókon keresztül adunk tájékoztatást a menekülési irányokról és a követendő magatartási szabályokról

**Infrastrukturális tűzvédelmi berendezések**

Nincsenek infrastrukturális tűzvédelmi berendezések.

**A rendezvény energia ellátása**

Áramszolgáltatóval kötött villamos közszolgálati szerződés. Középfeszültségű illetve csoportos vételezés.

**Alap energia ellátás**

Áramszolgáltatóval kötött villamos közszolgálati szerződés alapján.

**Lekapcsolás módja**

MSZ 1585 szerint villamos személyzet üzemelteti. Hatósági kérésre leválaszt és feszültség mentesít.

**Szakaszolási lehetőségek**

MSZ 2364, MSZ 1600/10 szerint a szakaszok önállóan is leválaszthatóak és feszültség mentesíthetőek.

**Technikai jellegű tűzvédelmi berendezések**

Nincsenek speciális tűzvédelmi célra használható technikai eszközök, de az esetleges beavatkozás esetén, a helyszínen feladatot ellátó technikai személyzet műszaki felszerelése szükség szerint bevonható, a mentés során felhasználható. A technikai személyzet rendelkezik szállító járművel és fontosabb kézi szerszámokkal, tartalék kommunikációs eszközökkel.

**Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok**

Képzésben részesülők köre:

- Minden alkalmazásban álló személy
- Minden alkalmilag munkát végző személy
- Biztonsági szolgálat

A rendezvény területén csak tűzvédelmi alapoktatásban részesült személy foglalkoztatható, aki a létesítmény alapvető tűzvédelmi sajátosságaival, a használat szabályaival tisztában van és azok maradéktalan betartását és betartatását vállalja, felelősségét átérzi.

Jelen dokumentáció tartalmának oktatását, kizárólag a 9/2015. (III.25.) BM rendeletben meghatározott tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthatja meg.

A dolgozók, alkalmi munkavállalók, külső szerződéses szolgáltatók tűzvédelmi oktatását a saját munkáltatóik végzik és dokumentálják.

**Képzési formák:**

Alapoktatás

A dolgozót munkába állás előtt, illetve a munkavégzés megkezdése előtt tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az alapoktatás során a Tűzvédelmi Szabályzat előírásait kell oktatni.

A külsős szerződéses szolgáltatók alapoktatását a tűzvédelmi szabályzat egy példányának átadásával, valamint az átvételt és tanulmányozást igazoló nyilvántartás aláírásával kell biztosítani.

Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban rögzíteni kell.

A napló tartalmazza:

- az oktatás időpontját
- az oktatást végző nevét
- az oktatás témakörét felsorolás szerint
- az oktatott nevét
- az oktatott aláírását, mellyel igazolja az oktatáson való részvételt.

Az alapoktatást a Müpa Budapest Nonprofit Kft. által írásban meghatalmazott, a 9/2015 (III.25) BM rendeletben előírtak alapján legalább középfokú tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személy tartja és dokumentálja

A külsős szerződéses szolgáltatók számára a tűzvédelmi szabályzat átadása is az ő feladatuk.

Tűzvédelmi szakvizsgáztatás

Az 1996. évi XXXI. Tv előírásai alapján meghatározott foglalkozási körökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy dolgozhat.

Ilyen munkakör esetén a szakvizsgáztatást külső vizsgáztató szervvel kell elvégeztetni. A szakvizsga megszervezése az ügyvezető feladata.

A szakvizsgára kötelezettek köréről kimutatást kell vezetni.

**Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak oktatására kötelezett dolgozók**

Minden a rendezvény területén dolgozó kötelezett tűzvédelmi oktatásra

**Tűzvédelmi Szabályzatban – Biztonsági tervben foglaltak oktatására kötelezett dolgozók**

- A Müpa Budapest Nonprofit Kft. alkalmazottai
- A biztonsági szolgálat alkalmazásában állók



**Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak oktatására kötelezett dolgozók**

Minden a rendezvény területén dolgozó kötelezett tűzvédelmi oktatásra

**Tűzvédelmi Szabályzatban – Biztonsági tervben foglaltak oktatására kötelezett dolgozók**

A Müpa Budapest Nonprofit Kft. alkalmazottai

A biztonsági szolgálat alkalmazásában állók

**Külsős szerződéses szolgáltatók felvilágosítása**

Előzetesen, az Őket érintő tájékoztatásban részesülnek.. Az alkalmazottaik tűzvédelmi oktatása a vállalkozások kötelezettsége és felelőssége.

**Oktatási Naplók**

Az oktatási naplót a munkáltatók vezetik és tartják nyilván.

**Tűzvédelmi berendezések nyilvántartása és dokumentációja****Tűzoltó készülékek**

A tűzoltó készülékek nyilvántartása a helyszínen a felelős rendezvényszervezőnél megtalálható.

**Oltóvíz hálózatok**

Az oltóvíz vételezés a helyszínt körülölelő közterületi tűzcsapokból lehetséges.

**Biztonsági őrzésre, objektum és személyvédelemre vonatkozó feladatok****Biztonsági szolgálat általános és speciális feladatai****Általános feladatok**

A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. Törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítése, a jogosultságok érvényesítése.

A biztosításban résztvevő munkatársak kulturált, udvarias, differenciált, európai színvonalú eseményhez méltó, de határozott és körültekintő intézkedése.

A rendezvény területének, programhelyszíneknek, berendezéseknek őrzése, az illegális cselekmények, lopások, rongálások megelőzése, megakadályozása.

A rendezvény ideje alatt biztonsági szempontból, a résztvevők magatartásának, az esetleges tömeg mozgásának, hangulatának figyelemmel kísérése, az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtétele. Az esetleges ezirányú információkról és a tervezett intézkedésekről a kijelölt személyek, szervezők értesítése.

A rendezvény ideje alatt a rendezvény területén szabálysértések és bűncselekmények elkövetésének megelőzése, megakadályozása, megszakítása és esetleges felderítése. Elkövető elfogása esetén a rendőrség, vagy egyéb jogszabályban meghatározott hatóság értesítése mellett a helyszín biztosítása, tanúk felkutatása, az eljárásban történő részvételük biztosítása. Az intézkedés átadásáig az elkövető helyszínén tartása mellett ruházat- és csomagátvizsgálás végrehajtása.

A rendezvény nyitásakor, az őrszemélyzet váltásakor a terület és egyes helyszínek átadás-átvétele a rendezvényhelyszín vezetőjének, kijelölt személyének, vagy a nappalos szolgálatnak, a rendezvény zárásakor az éjszakai szolgálatnak, vagy a meghatározott vezetőnek.

A rendezvény Integrált veszélyhelyzet elhárítási, tűzvédelmi és katasztrófavédelmi tervében foglaltak megismerése, betartása és betartatása.

Tűz keletkezése esetén a tűzvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint a tűzoltóság értesítése és az élet- és kármentés megkezdése, kis kiterjedésű, kezdődő tüzek oltása kézi tűzoltó készülékkel.

Egészségügyi,- mentőszolgálat értesítése egészségügyi beavatkozást igénylő esetekben.

A szervezők illetőleg az általuk megbízott személy/ek kiűrésre, menekítésre adott utasítása esetén a rendezvényhelyszínen jelenlévők felszólítása a terület elhagyására, valamint tömegirányítói feladatok ellátása.

**Speciális feladatok**

A beléptetési pontokon szűrőpróbaszerű vagy teljeskörű csomagátvizsgálás, ellenőrzés végrehajtása.

A házirendben, a szervezők által meghatározott szabályzatokban valamint egyéb jogszabályokban meghatározott tiltott tárgyak, eszközök kiszűrése, felkutatása és az ezekkel kapcsolatos intézkedések megtétele, szükség szerint a hatóságok értesítése, az eljárások sikeres lefolytatásának elősegítése.

Az illetéktelen, kábítószer, vagy egyéb bódító szer hatása alatt álló, illetőleg alkoholtól jelentős befolyás alatt álló személyek távoltartása a rendezvénytől.

A rendezvény területére történő illetéktelen, illegális behatolások megakadályozása.

A be- és kiléptetési pontokon, meghatározott programhelyszíneken a résztvevők számának folyamatos figyelemmel kísérése, és regisztrálása (technikai eszköz, kézi számláló igénybevételével). Szükség esetén a szervezők, műszaki vezető tájékoztatása az aktuális forgalmi, létszámi adatokról.

Az előadások, programok befejezésével a vendégek, résztvevők, dolgozók eltávoztása után a rendezvény, programhelyszín területének, a színpadnak és technikai helyiségeknek átvizsgálása, szabálytalanság, vagy tűzveszélyes helyzetek esetén azok megszüntetése és a tett intézkedésekről, a meghatározott személyek értesítése.

A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak megismerése, betartása és betartatása, az oktatások dokumentálása.

Közveszéllyel fenyegetés esetén az műszak vezetőnek értesítése, a helyszín kiürítése, biztosítása, és a hatóságok feladatellátásának biztosítása.

Az esetleges légimentés során a mentőhelikopter valamint mentőgépjármű leszállási helyének, útvonalának biztosítása, a mentőegységek feladatellátásának biztosítása.

A műszak vezetőjének értesítése minden szolgálattal összefüggő, szolgáltatban bekövetkezett eseményről, intézkedésről, biztonsági szempontból releváns tényről, információról.

#### **A biztonsági szolgálat szervezeti felépítése**

A teljes biztosításért felelős vezető/k feladata:

- a rendezvény teljes biztosítási tervének elkészítése
- az örök felállítási helyének és az ott végzett feladatoknak meghatározása
- szervezőkkel és hatóságokkal történő kapcsolattartás
- a szolgálatban lévő örök munkavégzéséhez, feladatellátásához szükséges ruházat,-technikai és kommunikációs eszközök biztosítása
- szolgálatban lévő állomány ellenőrzése

Őrszemélyzet feladata:

- A kijelölt helyszínen, meghatározott feladat végrehajtása a hatályos utasítások, szabályok, jogszabályok alapján.
- A rendezvény biztonsági szabályzatainak megismerése, elsajátítása, betartása és betartatása.
- A tervben meghatározott általános és speciális feladatok végrehajtása.
- Kulturált, udvarias, körültekintő de határozott intézkedések fogantatosítása.
- A rendelkezésére bocsátott technikai és kommunikációs valamint biztonsági eszközök állagának, épségének megóvása.

A rendezvény biztosításáért felelős vezetők

Felelős vezető – Varga Lajos (VALTON Security Kft. ügyvezető)

Amennyiben a felelős személyek tekintetében változás történik az VALTON Security Kft. helyettesítő személy kijelöléséről gondoskodik.

### A biztonsági őrök általános eligazítása

A biztonsági őrzésben résztvevők általános eligazítása a szolgálatba lépés előtt a helyszínen történik, majd a terület bejárása követi. A felelős vezetők minden egyes felállítási helyet ellenőrizve pontosítják az őrök feladatait, a szükséges egyeztetéseket a helyszínek vezetőivel megtartják.

### A biztonsági őrök kapcsolattartása, az őrzésben résztvevők kommunikációja, jelentési rendje

A felelős vezetővel, irányítóval, biztosítás helyszíni vezetőjével, szervezőkkel rádiótelefonon és rádió adó-vevőn, a biztosításban résztvevő biztonsági őrökkel rádió adó-vevőn keresztül történik a kapcsolattartás.

### A rendezvényre való bejutás szabályozása

#### Beléptetés menete

Az érvényes belépővel rendelkezők a rendezvény területére a csomagátvizsgáló ponton keresztül juthatnak be. Itt a biztonsági szolgálat munkatársai átvizsgálják a belépők csomagjait, és ha szükségesnek tartják, ruházatát. A csomagátvizsgálást kérésre, a ruházatátvizsgálást minden esetben azonos nemű biztonsági őr végzi. A jogszabályokban, valamint a szervezők, rendezők által hozott utasításokban, szabályzatokban meghatározott tárgyak elvételre kerülnek, illetőleg ezekkel kapcsolatban hatósági eljárások indulhatnak a biztonsági szolgálat intézkedései alapján.

Kábítószer, pszichotróp anyag, vagy egyéb más bódító hatású szer, készítmény kiszűréséhez, felkutatásához, ellenőrzéséhez, a szervezők által megbízott személy, illetve a biztonsági szolgálat kábítószer gyorsteszteket alkalmazhat. Ilyen irányú intézkedésről, illetve a megállapítottokról, szükség esetén a felelős rendezvényszervezőn keresztül a rendőrséget értesíteni kell. Bűncselekmény gyanúja esetén az elkövetőt a rendőrségi intézkedésig a helyszínen kell tartani.

A közrendre veszélyes tárgyak, tiltott tárgyak, a rendezvényre be nem hozható más tárgyak elvételre kerülnek. Különösen veszélyes tárgyak esetében a biztonsági őr rendőri intézkedést kér. Az egyéb be nem hozható tárgyakat két csoportban kategorizáljuk:

#### Kis értékű tárgyak

Ezeket a tárgyakat a biztonsági szolgálat munkatársai megszámozott bilétával látják el, aminek tőpéldányát a tulajdonos kapja meg. Ennek felmutatása ellenében visszakaphatja a tárgyat, amikor elhagyja a területet. Az elvett tárgyakat egy bepolicolt sátorban, vagy konténerben tárolja a biztonsági szolgálat és folyamatosan őrzi.

#### Különösen nagy értékű tárgyak

Amennyiben a vizsgáló talál ilyen tárgyat, azt külön veszi, és tovább folytatja az átvizsgálást. Az átvizsgálást követően a személyt elkíséri a konténerig, a szolgálatvezetőjének szól, aki ideiglenes megőrzésre átveszi a tárgyakat leltári és átvételi jegyzőkönyv szerint. Amikor a vendég elhagyja a rendezvényt, fényképes igazolvány felmutatása ellenében átveheti a megőrzött tárgyat.

A ruházat- és csomagátvizsgálás során elvételre kerülő, a rendezvényre be nem hozható tárgyak:

- Közbiztonságra különösen veszélyes eszközök
- Tiltott eszközök
- Kábítószer, vagy annak fogyasztásához kapcsolódó tárgyak, eszközök
- Veszélyes anyagok, eszközök, tárgyak
- egyéb tárgyak (alkohol, üdítő, dohánytermék stb.)

## 1.) Közbiztonságra veszélyes tárgyak

A közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket a 175/2003 (X.28.) Kormányrendelet határozza meg:

Az olyan szűrő- vagy vágóeszköz, amelynek szűrő hosszúság vagy vágó éle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szűrőhosszúság vagy vágó él méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugós kés és a szűrő-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: íj. Számszeríj, francia kés, szigonypuska, parottya, csúzlí).  
A jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ólmosbot, boxer)

A láncsal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezekek,  
Másokat öntudatlanná vagy védekezésre képtelenné tevő vegyi anyagok, gázok, sprayk (pl. Gázspray, paprika spray )

Az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánpótló)

Az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló)

Zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgáló eszközök

## 2.) Tiltott eszközök

Sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyverek

Gázfegyver

Jelzőpisztoly, rajtpisztoly

Hegyes végű, vagy éles szélű tárgyak (pl. Jégvágó, fejsze, balta, sniccer stb.)

Kéziszerszámok (feszítővas, fűrőgép, véső, csavarhúzó, kalapács stb.)

Sérülés okozására felhasználható tompa eszközök (pl. baseballütő)

Robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök

Kábítószer vagy egyéb jogszabályokban rögzített pszichoaktív szerek

## 3.) Kábítószer, vagy annak fogyasztásához kapcsolódó tárgyak, eszközök

Csomagolás

Műanyag zacskó

Műanyag doboz

Alumínium

Papír „pakett”

Filmes henger

„Kinder” tojás

Szubsztancia

Száritott növény

Száritott gomba

Porszerű anyagok (fehér, tört-fehér, sárgás-barna)

Tabletták (egész, vagy összetörve)

Kristály jellegű anyag

Gyurmaszerű anyag (általában sötétbarna, fekete, vagy zöld)

Melasz színű olajos folyadék

Papírkorongok (világos, vagy sötétbarna)

Kockára vágott papírdarabok általában színes ábrával (bélyeg)

Fogyasztáshoz használt tárgyak

Kanál (domború része általában kormos, vagy égett)

Citrompótló

„Pipák”

Üvegcsövek

Fecskendő

Sörös vagy Cola-s doboz

## 4.) Veszélyes anyagok, eszközök, tárgyak

Gázpalack, gázégő, gázmelegítő

Üvegből készült palackok, tárgyak

Esernyő  
1 m-t meghaladó merev rúd, cső (pl. zászlórúd)  
Gyúlékony anyagok, és gyújtó eszközök

#### 5.) Egyéb tárgyak

Szeszes italt, kereskedelmi mennyiségű élelmiszert, továbbá kereskedelmi mennyiségű tárgyakat nem vihetnek át az ellenőrzésen, ezért a következő anyagokat le kell adni a megőrzőbe:

Bármilyen fajtájú és mennyiségű szeszes ital. Ide tartozik a sör, bor, égetett szesz (ezek bármilyen kiszerelése)

Azonosítatlan folyadékok (címke nélküli)

1 litert meghaladó mennyiségű üdítő ital, műanyag palackban (személyenként).

Kereskedelmi mennyiségű tárgyak esetén (pl. 20 db azonos „új” póló, vagy 50 db „Zipo” öngyújtó, több karton cigaretta – 1 karton cigaretta behozható!) azt jelezni kell a biztonsági szolgálat vezetőjének

Kisállatok, házi kedvencek

A rendezvény területére kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, pórázon vezethető háziállatok („házi kedvencek”, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágsálófajták) léptethetők be, és csak gazdájuk által. Házi kedvenceket a rendezvény területére a következő feltételekkel együttes megléte esetén lehet beléptetni:

Érvényes oltási igazolvány 1 (egy) évnél nem régebbi veszettségoltással, egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip),

Póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonszámával.

A fentiek megléte a rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerül és hiányosság esetén a házi kedvenc nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá a kutya behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt a rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A rendezvény szervezői fenntartják maguknak a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak a rendezvényre történő behozatalát.

A biztonsági személyzet a ki- és beengedési pontokon folyamatosan figyelemmel kíséri kézi számlálóeszközökkel a létszám alakulását, az eladatott jegyek számáról a szervezőktől kontrol információkat kap. A számlálás a ki- és bejáratoknál történik. Az eseményre érkezők létszámának meghatározása a biztonsági szolgálat helyszínen tartózkodó vezetőjének a feladata.

### Belépőjegyek és egyéb jogosultságok

#### Egyéni jelző eszközök

A rendezvényen a szervezőket egyéni megkülönböztető ún. „Pass” kártya jelöli.

#### Autós közlekedés

A rendezvényre autóval nem lehet behajtani, az esemény mellett számos felszíni és felszín alatti fizetős és ingyenes parkoló található.

#### Védett személy

Az eseményre a szervezők meghívásából várhatóan nem érkezik védett személy. Védett személy látogatása, megjelenése esetén a BRFK és a TEK állományával közösen, az ő irányításuk mellett a biztonsági szolgálat a szükséges feladatokat végrehajtja. A biztonsági szolgálat a végrehajtásról tájékoztatja a szervezőket és a kijelölt személyeket.

#### Mozgásában és cselekvésében korlátozott személy

Az esemény helyszíne akadálymentesen megközelíthető, és a területen ezen személyek közlekedés biztosított.

**A rendezvény területének biztonságtechnikai védelme****Kerítés rendszer**

A rendezvény területe mobil kerítéssel - könnyű fém szerkezetes kerítéselemekkel kerül körülkerítésre.

**Térvilágítás**

Nem kerül kialakításra. A rendezvény teljes területe közvilágítással megoldott.

**Kommunikációs eszközök**

A kommunikáció kézi rádió adó-vevő készülékeken, illetve rádiótelefonon keresztül történik. A rendezvény tartásáról a szervezők képviselői egyeztetést folytattak a BRFK. IX. kerületi Rendőrkapitányság vezetőivel, szakembereivel. A rendezvény megnyitása előtt helyszínbemjárásra kerül sor a rendőrség képviselőivel.

A rendezvényen biztonsági szolgálatának felállítási tervét Melléklet tartalmazza

**Biztonságtechnikai kivitelezésben résztvevő szervezetekkel történő kapcsolattartás****Forgalomtechnika**

Külön forgalomtechnikai terv nem kerül kialakításra.

**Hatósági kapcsolattartás**

A rendezvény megtartásáról a Budapest IX. kerületi Rendőrkapitányságot tájékoztatjuk

**A rendezvényen biztonsági szolgálatot teljesítő személyzet felállítási terve és feladatrendszere**

A rendezvényen szolgálatot teljesítő biztonsági őrök felállítása tervét Melléklet tartalmazza.



**Cselekvési és intézkedési terv**

Veszélyhelyzet esetén a tömegek tájékoztatására szolgáló eszközpark

**Verbális eszközök****Hangos bemondó rendszer**

Amennyiben a rendezvényen tömegtájékoztatásra van szükség, úgy a telepített színpadrendszer hangrendszerén keresztül van mód a tömeg tájékoztatására előszóban.

**Kézi hangosbeszélő**

A rendezvény szervezőinél és a biztonsági személyzet tagjainál kézi hangosbeszélő rendszer áll rendelkezésre, mely szükség szerint a tömegtájékoztatásra felhasználható.

**Vizuális eszközök****Menekülési útirányjelzők**

A rendezvényre valamennyi közlekedési útvonalon, valamint fontosabb programhelyszínen szabványosított, a rendezvény területének bármely pontjáról látható menekülési útirányjelző tábla kerül kihelyezésre.

**Veszélyhelyzet esetén a tömegek tájékoztatására szolgáló tartalom több nyelven.**

Az eseményen részleges vagy teljes kiürítés eset is fenn állhat, így ezen vészhelyzetekre való felhívás angol és német nyelven is bemondásra kerül.

**Cselekvési és intézkedési terv**

Tűztípusok

**A rendezvény területén előfordulható tűz keletkezési okok:**

Elektromos energia (villámcsapás, vezetékek túlterhelése, rövidzárlat, hibás kapcsolás, elektromos szikra stb.)

Nyílt láng (hegesztés, szabadban történő tüzelés, nyílt lángú világítóeszköz, stb.)

Öngyulladás (növényi anyagokban, szerves folyadékokban akkumulálódott hő, kémiai anyagok vegyi reakciója)

Hőtermelő berendezés (tüzelő-, fűtőberendezések, szárító berendezések túlhevülése, hőátadása, füstcső hibája, kipattanó szikra, stb.)

Dohányzás (gyakori keletkezési ok, ezért a nyílt lángtól elkülönítve önálló keletkezési okként szerepel; a dohányzás során alkalmazott nyílt lángtól és az égő dohányterméktől keletkezett tüzek esetén kódolandó)

Technológiai hiba (hibás technológia, előírások megszegése, építési hiba, túlterhelés, stb.)

Robbanás (palackok, pirotechnikai anyagok, stb.)

Egyéb (pl. gépjármű tüzeset)

**Vegetációs tüzek**

Vegetációs tüzzel a rendezvény helyszíne nem érintett

**Épület tüzek**

A rendezvény nem érintett, amennyiben a Művészetek Palotája épületében, annak helyiségében tűz keletkezik, úgy a rendezvény terület kiürítésre kerül.

**Elektromos tüzek**

Kisfeszültségű berendezések:

50-1000 V-ig. A kisfeszültségű berendezések tüzeinél az elektromos leválasztást a biztonsági szolgálat elvégzi. Amíg ez meg nem történik, a biztonsági távolság szigetelt vezeték esetén legalább 0,3m, csupasz vezeték esetén legalább 0,9m. Életveszély elhárításának és a tűz terjedésének meggátolása érdekében száraz, biztonságos helyről tűzoltó készülékkel a biztonsági szolgálat oltja a tüzet, a hivatásos egységek kéréséig. A biztonsági személyzet a területet azonnal lezárja, legalább 10m sugarú körben. Az oltás befejezése után a feszültség alatti villamos berendezést és nedves környezetét tilos megközelíteni, a feszültség-mentesítésig a helyszínt nem közelítheti meg senki.

Nagyfeszültségű berendezések:

Nem kerülnek kiépítésre

**Gépjármű tűz**

Gépjárművek tüzei esetén a területet 10 m-es körzetben le kell zárni, az alkatrészek (gumi) robbanására lehet számítani. A terület lezárásáról a biztonsági személyzet haladéktalanul gondoskodik.

Gépjármű tüzek esetén amennyiben a jármű benzin üzemű a kifolyó üzemanyag égése miatt a tűz áttérjedhet a közelében lévő további gépjárművekre, éghető anyagokra, ezért a tűz környezetéből el kell távolítani az éghető anyagokat. A tűz környezetében álló gépjárművek, egyéb éghető anyagok eltávolítását is a biztonsági személyzet végzi.

A tűz oltásánál ügyelni kell a kicsapó lánghatásra. A motorháztető felnyitása kiemelt kockázatot jelent, csak védelemből lehet elvégezni. A motorháztető kinyitását követően friss oxigén dús levegő áramlik az égési zónába, mely által hirtelen belobbanás, szúrólánghatás következhet be.

A biztonsági személyzet alapvetően porral oltók használatával kezdi meg a tűz oltását.

Tűzoltás, kárelhárítás

A tűz oltását úgy kell végezni, hogy a keletkező hő és füst ne a menekülő személyek irányába áramoljon. A szomszédos belső tűzzakaszokat védősugárral kell hűteni, ezzel meggátolva az esetleges tűzátterjedést.

A mentő egységek, egészségügyi szolgálat gépjárműveikkel a helyszínre vonulnak, és ellátják a sérülteket, füstmérgezésben szenvedett menekülőket.

A tűzoltás vezető intézkedik a szükséges további mentőegységek, tűzoltó egységek riasztásáról.

**Esetlegesen kialakuló tüzesetek és szükséges intézkedések****Tűzoltásra való felkészülés**

Tűz esetén a tűzoltóságra jelezni kell, akkor is, ha a tűz kialudt, vagy sikerült eloltani!  
Telefon: 105; 112

Az általános segélyhívó számok a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletén jeleznek, ezért a bejelentésnél elsőként kell tájékoztatni, hogy a tűz mely területen keletkezett.

**Értesítési protokoll, tűzriasztás**

Tűzjelzés esetén a tüzet jelző személynek az alábbi információkat feltétlenül közölni kell:  
A tüzeset pontos helye, címe (a rendezvény területén belül a pontos keletkezési hely)  
Mi ég

Mekkora a tűz terjedelme  
Van-e élet veszélyben  
Mennyien tartózkodnak az épületben, helyiségben, szabad téren, rendezvény területén  
Kiürítés folyamata  
A menekülő emberek menekülési útvonala  
A felvonulási útvonalak melyeken tűzoltó gépjárművel meg tudják közelíteni a helyszínt  
A jelző személy neve és telefonszáma

A tűzoltóság riasztását követően értesíteni kell rendőrséget és a mentőket is függetlenül attól, hogy vannak-e sérült személyek.

A hivatásos egységek riasztását követően értesíteni kell az felelős rendezvényszervezőt, aki értesíti a biztonsági szolgálat vezetőjét, műszaki vezetőt és az ügyvezetőt.

A rendezvény teljes evakuálásról a kérkező tűzoltás vezető dönthet, azt megelőzően a biztonsági vezető és a műszaki vezető döntési joga és felelőssége a teljes evakuálás.

A kérkező hivatásos egységek első számú döntéshozó vezetője tűz esetén a tűzoltás vezető.

Amennyiben a teljes kiürítésre van szükség, úgy a vészkijáratok nyitását követően, akár az oldallapok roncsolásával is, de átjárhatóvá kell tenni a sátrat.

### **Tűzoltás**

A tűzet észlelő személy feladatai:

A tűzoltóság riasztása a fentebb felsoroltak szerint  
A biztonsági személyzet azonnali tájékoztatása  
Az épületben, helyiségben, szabad téren tartózkodók riasztása kiabálással, hangosítással.  
Az ajtók, kapuk kinyitása vagy kinyittatása az építményekben  
Információgyűjtés a tűz jellemzőiről  
Tűz oltásának megkísérlése  
Áramtalanítás, közművek elzárása vagy azok megtételére való intézkedés  
Vendéglátó egységekből a PB palackok biztonságos helyre történő elszállítása

A keletkezett tűz oltását meg kell kísérelni a rendelkezésre álló eszközökkel:

Tűzoltó készülékkel  
Tűz pokróccal való letakarásával  
Éghető anyag eltávolításával  
Áramtalanítás után vízzel.

A tűzoltás során a füst elleni védelemről gondoskodni kell az ablakok és ajtók kinyitásával és a száj elé tett nedves törölközővel.

Tűz esetén teljes áramtalanítást kell végezni a főkapcsoló „0” állásba helyezésével!

### **Kiürítés és menekítés**

Épületben, építményben keletkezett tűz esetén létszámenőrzést kell tartani a kiürítés alatt és után is.

Az intézkedési tervben valamint a kiürítési dokumentációban foglaltak szerint végzi a menekítést a biztonsági személyzet.

A tűz észlelésekor az épületben, szabad téren tartózkodókat riasztani kell, az épületet, helyszínt azonnal el kell hagyni, ott csak a tűz oltásán ténykedők tartózkodhatnak. Feltétlenül kerülni kell az esetleges hősködést. Amennyiben a tűz a visszavonulási útvonalakat meggátolhatja, úgy a tűz oltását abba kell hagyni és az épületet, szabad teret minél előbb el kell hagyni.

A tűzoltóság kiérkezésekor a tűzoltás vezetőjét minden szükséges információval el kell látni.

A mentés során feltétlenül kerülni kell a pánik helyzet kialakulásának bekövetkeztét. A biztonsági személyzet higgadt viselkedése életmentő lehet!

#### **Helyszíni biztosítás**

A helyszín biztosításáról a biztonsági személyzet gondoskodik.

#### **Felvonuló egységek biztosítása**

A felvonuló egységek irányítására a biztonsági személyzetnek fel kell készülni. Amennyiben a távolból hallatszanak a szirénák hangjai, a személyzet megállítja a forgalmat mind a gyalogos, mind a gépjárművel történő közlekedést és biztosítja a felvonulás zavartalanulását.

#### **Együttműködés**

A hivatásos szervek utasításait a rendezvény teljes személyzete maradéktalanul teljesíti.

#### **Tűzoltás utáni feladatok**

A tűz oltását követően a helyszíni őrzésről, az esetleges helyszín biztosításáról a biztonsági szolgálat gondoskodik. A helyreállításra, illetőleg a rendezvény folytatására a hatóságok kifejezett hozzájárulása előtt nem kerül sor.

### **Veszélyes időjárási helyzetek kialakulása**

#### **Szél-szélvihar**

Szél-szélvihar esetén függően a szélerősségtől a szervezők, és a biztonsági személyzet gondoskodik a látogatók biztonságáról, szükség szerint a rendezvény szüneteltetéséről, beszüntetéséről. Amennyiben az időjárás megköveteli, szükséges a sátrak kiürítése és bezárása, a színpadok leengedése, a díszletek és kiegészítő infrastruktúrák pót-súlyozása, lefektetése. Várhatóan nagyobb szél kialakulása esetén, mérlegelést követően gondoskodni kell a kiürítésről, a szél által veszélyeztetett infrastruktúráknál kezdve. Szükség szerint a hangosbemondó rendszeren, a kézi beszélőkön, és az őrpontokon is tájékoztatni kell a látogatókat a teendőkről.

#### **Eső és esővel együtt járó szélvihar**

Amennyiben esővel együtt járó szélvihar alakul ki, úgy az eljárás azonos az előző pontban leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy egy esetleges kiürítés esetén külön figyelmet kell fordítani az esővíz által a talajban keletkezett csúszásveszélyre, és ennek figyelembevételével kell a kiürítést irányítani. Párhuzamosan ezzel, amennyiben indokolt, haladéktalanul gondoskodni kell az energiahálózat lekapcsolásáról.

#### **Fokozott villámtevékenység**

Amennyiben fokozott villámtevékenység kialakulására lehet számítani, vagy már kialakult helyzetben fokozott villámtevékenység jön létre, úgy a szervezők mérlegelést követően beszüntetik a rendezvényt, gondoskodnak a terület kiürítéséről, figyelmeztetik a közönséget, hogy milyen irányba mozogjanak, milyen tevékenységeket folytassanak.

Teendők a villámcsapás elkerülése érdekében:

Fokozott villámtevékenység esetén a tűzoltó beavatkozás nem történhet víz felszín közvetlen közeléből. A vizek közelében lényegesen nagyobb lehet a páratartalom, így a villám is nagyobb területet veszélyeztet. A magas páratartalom miatt megnövekszik a levegő vezetőképessége.

#### **Jégeső**

Amennyiben az időjárási jelenségek közül jégeső alakul ki úgy a szervezők a biztonsági személyzettel közösen gondoskodnak a rendezvényen a veszélyeztetett korcsoport sérüléseinek minimalizálásáról, valamint a pánik kialakulásának megakadályozásáról. Hangosbemondón informálják a vendégeket a szükséges teendőkről.

**Folyó és állóvizek állapotváltozása - Vízszintemelkedés árvízveszély**

Amennyiben a rendezvényt befolyásoló természetes vízforrások árvízveszélyt jelentenek, úgy a szervezők gondoskodnak a szükséges intézkedésekről.

Közvetett nem azonnali vízszintemelkedés: folyamatos megfigyelés és a rendezvény időtartama alatti monitoring

Közvetett fenyegetés: mivel az esemény időben jól behatárolható, úgy a rendezők közvetlen árvízfenyegetés esetén elhalasztják a rendezvényt

**Egészségügyi jellegű veszélyforrások és kockázati tényezők****Pszichoaktív szerek**

A rendezvényen várható pszichoaktív szerek használata így erre a szervezők kiemelt figyelmet fordítanak. Amennyiben ilyen jellegű ellátásra, vagy ehhez köthető biztonsági intézkedésre kerül sor, úgy a szervezők gondoskodnak a hatóságok tájékoztatásáról.

**Tömeges fertőzés, bármely típusú fertőző betegség halmozódása - Elkülönítést, fertőtlenítést igénylő, illetve bejelentés köteles betegségek**

A rendezvény időpontja, és periodicitása végett valószínűtlen tömeges fertőzés kialakulása.

**Nagyszámú ételmérgezés**

Amennyiben tömeges ételmérgezés helyzete áll fenn, úgy a szervezők azonnal cselekednek, hogy megszüntessék a fennálló helyzetet, valamint azonnal tájékoztatják az illetékes közegészségügyi hatóságokat.

**Vízrendszer visszafertőzése**

Amennyiben olyan információ jut a szervezők birtokába, hogy az ivóvízként funkcionáló vízhálózat megfertőződött, úgy azonnali intézkedéssel elzárják a rendezvény vízellátását, tájékoztatják az illetékes hatóságokat és a hatóságok utasításai szerint járnak el.

**Járvány, járvány jellegű megbetegedés**

A rendezvény időpontja, és periodicitása végett valószínűtlen járvány kialakulása.

**Kémiai típusú fertőzés – vegyi, irritációs anyagok**

Az esemény helyszínén nem kerül veszélyes kémiai anyag felhasználásra.

**Ismétlődő, vagy többszörös erőszak okozta sérülések jelzésének hiánya**

Amennyiben a rendezvényen erőszakból fakadó sérülések jelentkeznek, úgy a biztonsági szolgálat és a szervezők azonnal tájékoztatják az illetékes rendőrkapitányságot.

**Társadalmi, környezeti, szociológiai veszélyforrások és kockázati tényező****Vélelmezett, pánikot okozó jelenség**

A tömegben figyelmet kell fordítani a vélt, pánikot keltő események kialakulására. Amennyiben ilyen jelzés érkezik a biztonsági személyzet felé, úgy azt a biztonsági személyzetnek haladéktalanul ki kell vizsgálni, és a pánikkeltésért felelős személyeket el kell különíteni a közönségtől, megelőzendő a pánik kiterjedését!

**Bombariadó és bombafenyegetés**

Bombariádóról akkor van szó, amikor ismert vagy ismeretlen személy személyesen, telefonon, levélben, egyéb kommunikációs csatornán (pl. internet, telefax) a rendezvényen elhelyezett robbanószerkezet felrobbantását helyezi kilátásba, amelynek célja zsarolás, anyagi haszonszerzés, személyes vagy kollektív bosszú, politikai vagy más előny elérése, pánik vagy zavarkeltés, a rendezvényen folyó tevékenység akadályozása, felelőtlen szórakozás, esetleg az elkövető kóros elmeállapota.

A fenyegetést minden esetben komolyan kell venni. Haladéktalanul tájékoztatni kell a műszaki és a biztonsági vezetőt vagy megbízottját, akinek a rendőrséget azonnal értesítenie kell.

A rendőrség megérkezéséig a veszélyeztetett környezetből a lehetőségekhez mérten el kell távozni, meg kell akadályozni, hogy gyanútlanul mások a veszélyeztetett helyszínre menjenek.

A kiérkező rendőrséget tájékoztatni kell a tett intézkedésekről, a körülményekről. A továbbiakban a rendőrség utasításának megfelelően kell eljárni, viselkedni.

Telefonon történt fenyegetés:

Igyekezni kell minél tovább beszéltetni a fenyegetőt, ha lehetőség van arra, hogy a hívószámot azonosítani lehessen, vagy egyéb intézkedéseket lehessen megtenni, amelyek segítenek az intézkedések meghatározásában (pl. másik telefonon a rendőrséget hívni).

A fenyegetőt meg kell kísérelni, rábeszélni, hogy a követelésének teljesítéséhez hagyjon több időt, keressen kevésbé ártalmas célt, egyáltalán álljon el szándékától. Ha a lehetősége megvan, törekedni kell a fenyegető hangjának rögzítésére, egyéb olyan ráutaló jellegzetességek megismerésére, amely a későbbi felismerést vagy azonosítást lehetővé teszi (pl. idegen akcentus, jellegzetes rekedtes hang).

A fenyegetés nyugodt fogadása lehetőséget ad arra, hogy a fenyegetőt a szándékáról a hívást fogadó vagy a segítségül hívott más személy lebeszélje.

A rendőrség értesítésénél fontos szempontok:

A telefonáló pontosan mit mondott (lehetőleg szó szerint idézni, vagy bejátszani a felvételt, ha rögzíteni lehetett).

Mi volt a követelés, mit kell teljesíteni, azért hogy a robbantás ne következzen be, csak megnevezte a rendezvényt, vagy az ott dolgozók közül említett valakit.

A fenyegető pontosan mikor telefonált, a beszélgetés mikor fejeződött be, ki hagyta abba.

Élőbeszéd volt-e vagy felvétel, esetleg többször bejátszva.

Érezhető volt-e akcentus, tájjelleg, beszédhiba, elváltoztatás a telefonáló hangjában.

Fiatál-idős, ittas - józan, férfi - nő vagy gyermekhang volt-e a bejelentő.

Milyen háttérzajok szűrődtek be, valószínűsíthető-e a hívás helyszíne (lakás, nyilvános hely, utcai zajok, állomás, mobil telefonkészülék stb.)

Hol lehet a robbanószerkezet, mennyi idő lehet a bejelentett robbanásig.

Levélbombával, csomagbombával történt fenyegetés

A fenyegetés és a robbanás időpontja közötti időintervallum általában hosszabb, így az intézkedések megtételére több idő áll rendelkezésre.

Amennyiben a levélbombával kapcsolatban gyanú áll fenn, a küldeményt biztonságos helyre kell ideiglenesen elhelyezni (fém konténer, beton-tároló, amennyiben ilyen található a rendezvény helyszínén).

A levél és adathordó kezelésénél ügyelni kell a borítón lévő nyomok megőrzésére.

A levél vagy az adathordozó felbontásával nem szabad kísérletezni, vagy a küldeményt összehajtani, dobálni, súlyos tárgyat ráhelyezni, fénymásolatot készíteni.

A gazdátlanul elhagyott gyanús csomagot, tárgyat érintetlenül kell hagyni és annak helyéről a kiérkező rendőrség, tűzszervezetek figyelmét azonnal fel kell hívni.

Gyanús, külső jegyek, megfigyelési szempontok, amelyek egy esetleges levélbombára, csomagbombára utalhatnak.

**Címzés:**

Van-e feladó megjelölve, a megjelölés hiányzik, olvashatatlan,  
Ismerős-e a feladó, vártak-e küldeményt arról a címről, illetőleg a feladóként feltüntetett személytől,  
Túldíjazott bélyegek,  
A címzésre jellemző a nagy pontosság, a nyomtatott nagybetűs írás, sajátos kézírás, furcsa betűzés,  
Ki van-e hangsúlyozva a címzett saját kezű felbontására való utalás.

**Boríték, borítóanyag:**

Külső mérete, alakja nem szokványos, esetleg a szokásosnál vastagabb,  
A boríték általában 3 mm-nél vastagabb, széle merev és sarkos,  
Súlya a méretéhez képest nagyobb, általában kemény a burkolat,  
Súlypontja nem a mértani középpontjában van,  
Külföldi küldemény, különleges postai utalással (pl. törékeny),  
Átragasztott, átkötött, a véletlen felnyitás ellen a szokásosnál jobban biztosított,  
Szennyezettnek tűnik, zsír- vagy olajfoltos,  
Szaga jellegzetes, marcipán vagy mandula illatú

**Tartalma:**

Finom tapintással, fény felé fordítva tartalma érzékelhető-e,  
Vezeték, cső vagy lapos áramforrás jelenléte tapintással érzékelhető,  
A tapintás esetleg puha, képlékeny anyagra utal.  
Kiálló vezetékek, huzalok láthatók.

**Személyesen történő fenyegetés**

A fenyegetésnek a legveszélyesebb fajtája, mivel ezek a személyek végsőkéig elszántak, kétségbe vannak esve, sok esetben labilis idegrendszerűek. Reakciójuk kiszámíthatatlan, nem érdekli őket, hogy velük vagy a környezettel mi történik.

Nem szabad olyan tevékenységet kifejtetni, amivel az egyébként is stressz helyzetben lévő fenyegetőt kiszámíthatatlan következményekkel járó cselekmények elkövetésére kényszerítenénk, ne vitatkozzunk, ne ingereljük, ne próbáljuk meg erőszakkal lefegyverezni, próbáljunk nyugodtan viselkedni, rábeszéléssel kivonni a veszélyeztetett környezetből.

Fenyegető utasításait végre kell hajtani, de a lehetőségekhez képest húzni kell az időt, hogy a rendőrségnek több ideje legyen valamilyen mentőakciót megvalósítani.

Amennyiben lehet az elkövetővel kommunikálni, meg kell próbálni lebeszélni fenyegetéséről, végső esetben rábeszélési, hogy a környezetben tartózkodókat engedje el.

**Terrorcselekmény, terror fenyegetettség**

Minden tömegrendezvény, így jelen esemény is kitett terrorcselekményeknek, illetve terrorfenyegetéseknek. Magyarországon az ilyen jellegű fenyegetések igen ritkák, de a felkészülés során figyelmet kell rá fordítani. Az előkészítés és a kivitelezés során is hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a gyanút keltő jeleket, kisebb fenyegetéseket és a szélsőségekre utaló magatartásokat szükség szerint a rendőrségnek, vagy az illetékes szakszolgálatoknak jelezni kell. Amennyiben szükség van tényleges beavatkozásra, úgy a szervezők és a biztonsági szolgálat azonnal beavatkoznak és gondoskodnak a terület kiürítéséről. Gyanút keltő elemek lehetnek: elhagyott csomagok, elhagyott autók, tartályok, ismeretlen eredetű porok, gyanúsán viselkedő vendégek.



**Politikai jellegű fenyegetettség**

Amennyiben a rendezvény közvetlen környezetében, vagy a rendezvény területén kialakuló esetleges politikai felvonulás, demonstráció, esemény befolyásolhatja a biztonságos lebonyolítást, és a szervezők úgy ítélik meg, hogy egy ilyen jelenség kialakulása a rendezvény elhalasztását igényli, úgy arról haladéktalanul intézkednek. A biztonsági személyzet külön figyelmet fordít az esetlegesen viselkedésükkel zavaró tevékenységet végző személyek tevékenységére.

**Szándékos károkozás**

A rendezvényen nem kizárt szándékos, rosszindulatú károkozás bekövetkezése. Amennyiben ilyen esemény áll fenn úgy a biztonsági személyzet haladéktalanul gondoskodik a stratégia jellegű infrastruktúrák (elektromos hálózat, színpadok, sátrak, stb.) fokozott biztosításáról, valamint értesíti a rendőrséget. Amennyiben a károkozás mértéke a teljes rendezvény lebonyolítását befolyásolja, úgy a szervezők intézkednek a rendezvény elhalasztásáról, felfüggesztéséről, végső esetben a beszüntetéséről.

**Közlekedés**

Amennyiben a rendezvényen nem várt, és a működést veszélyeztető közlekedési helyzet áll fenn úgy biztonsági személyzet és az autó információs személyzet mindent megtesz, hogy minél gyorsabban elhárításra kerüljön a kialakult forgalmi akadály. Amennyiben a szervezői beavatkozás nem elegendő, úgy rendőri beavatkozást kér a biztonsági szolgálat.

**Kapcsolódó egyéb rendezvények és események, valamint azok kockázata**

A dokumentum készítésekor nem áll rendelkezésünkre információ a Művészetek Palotája területén rendezvényünkkel egy időben folyó egyéb eseményekről.

**Kiürítés – menekítés****Teljes és részleges kiürítés****Kiürítés tűz esetén**

Amennyiben tüzesemény kialakulása miatt szükségessé válik, a teljes rendezvényen vagy annak jól elhatárolható részén gondoskodni kell a kiürítésről.

**Kiürítés nem várt esemény bekövetkezése esetén**

A kiürítést, nem várt esemény bekövetkezésekor (tüzeset, bombariadó, tömegverekedés, stb.) a veszélyeztetett helyről a kiürítési tervben foglaltak szerint a biztonsági személyzet elvégzi. A veszélyeztetett területet (nézőtér) a teljes résztvevő létszám 2 perc alatt képes elhagyni. A tömegtájékoztató technikai berendezéseken keresztül történik a rendezvényen résztvevők tájékoztatása. A menekülést a biztonsági személyzet irányítja, és a biztonsági vezető koordinálja. A közlekedő utakon történő átkelésnél kiemelt figyelmet fordítunk a kiérkező mentőegységek akadálymentes felvonulására. Az esetlegesen szüleiket elvesztő, egyedül menekülő gyermekek részére gyülekezési pontot jelölünk ki, melyről a hangosbeszélőn keresztül tájékoztatjuk a szülőket. A pánik helyzet elkerülése érdekében a rendezvény hivatalos honlapján tájékoztatást adunk közzé a tűz-menekülés esetén követendő magatartásról.

**Kiürítés előre megjósolható esemény esetén**

A kiürítést előre kiszámítható esemény bekövetkezése esetén (időjárás, áradás, stb.) a műszaki vezető rendeli el és koordinálja is. Tömegtájékoztató berendezések segítségével adunk tájékoztatást és iránymutatást a rendezvényen résztvevők részére. A tájékoztatással párhuzamosan intézkedünk a vendéglátó és kereskedelmi egységek bezárásáról, illetőleg a foglalkoztatók, játszóházak megszüntetéséről. A rendezvény helyszínét a várható esemény bekövetkezése előtt 1 órával bezárjuk. A zárást követően a biztonsági személyzet a helyszínt átvizsgálja és gondoskodik az őrzésről.

**Kiürítést követő feladatok**

A kiürítést követően a biztonsági személyzet gondoskodik a vagyonbiztonság garantálásáról, szükség szerint együttműködve a rendőrség, és a tűzoltóság munkatársaival. Amennyiben a rendezvény igényli, úgy tételes jegyzőkönyv kerül felvételre, melyben rögzítésre kerülnek az

eseményhelyszínen található eszközök, azok állapota, darabszáma, megkönnyítve a tulajdonosoknak való visszajuttatást.

#### **Kiürítés számítások**

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltak szerint, a ponyvaszerkezetű építmények kijáratainak számát és a kijáratok szélességi méretét úgy kell kialakítani, hogy a B-s2, d0 követelményt teljesítő ponyvahéjazat esetén 4 perc, C-s2, d0 követelményt teljesítő ponyvahéjazat esetén 2 perc, egyéb ponyvahéjazat esetén 1 perc alatt kiüríthető legyen

A kiürítés számítást a Melléklet tartalmazza.

# RECIRQUEL ÚJCIRKUSZ TÁRSULAT

## RENDEZVÉNYSÁTOR

Müpa Budapest- Művészetek Palotája Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság

## MELLÉKLETEK

# RECIRQUEL ÚJCIRKUSZ TÁRSULAT

## RENDEZVÉNYSÁTOR

Müpa Budapest- Művészetek Palotája Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság


### MELLÉKLETEK

Helyszínrajzok, menekülési tervek

# Menekülési terv

## Recirquel Cirkusz

Müpa 2016



### Jelkulcs:



vészkijárat



hordozható tűzoltó készülék



villamos főkapcsoló



backstage, nem közönségterület



**Fire Safety Events Kft.**  
info@fire-safety.hu

# RECIRQUEL ÚJCIRKUSZ TÁRSULAT

## RENDEZVÉNYSÁTOR

Müpa Budapest- Művészetek Palotája Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság

## MELLÉKLETEK

### Programterv

| Dátum | Nap |           | program                  | JEGYÁRAK |
|-------|-----|-----------|--------------------------|----------|
| 4     | V   | egész nap | Zenés gyerekprogram,     | ingyenes |
| 5     | H   |           | szünnap                  |          |
| 6     | K   | 19:00     | RECIRQUEL - Párizs Éjjel |          |
| 7     | SZ  | 19:00     | RECIRQUEL - Párizs Éjjel |          |
| 8     | CS  | 19:00     | RECIRQUEL - Párizs Éjjel |          |
| 9     | P   | 19:00     | RECIRQUEL - Párizs Éjjel |          |
| 10    | SZ  | 11:00     | Recirquel trükkök        | ingyenes |
| 10    | SZ  | 16:00     | Recirquel trükkök        | ingyenes |
| 11    | V   | 11:00     | Recirquel trükkök        | ingyenes |
| 11    | V   | 16:00     | Recirquel trükkök        | ingyenes |
| 12    | H   |           | OKIDOK beépít            | átépítés |
| 13    | K   | 19:00     | OKIDOK - SLIPS INSIDE    |          |
| 14    | SZ  | 19:00     | OKIDOK - SLIPS INSIDE    |          |
| 15    | CS  | 19:00     | OKIDOK - HA HA HA        |          |
| 16    | P   | 19:00     | OKIDOK - HA HA HA        |          |
| 17    | SZ  |           | Zenés gyerekprogram      | ingyenes |
| 18    | V   | 11:00     | Recirquel trükkök        | ingyenes |
| 18    | V   | 16:00     | Recirquel trükkök        | ingyenes |
| 19    | H   |           | szünnap                  |          |
| 20    | K   | 19:00     | Koncert                  |          |
| 21    | SZ  | 19:00     | Müpa céges Karácsony     |          |
| 22    | CS  | 19:00     | Koncert                  |          |
| 23    | P   | 19:00     | Koncert                  |          |
| 24    | SZ  |           | szünnap                  |          |
| 25    | V   | 19:00     | RECIRQUEL - Párizs Éjjel |          |
| 26    | H   | 19:00     | RECIRQUEL - Párizs Éjjel |          |
| 27    | K   | 19:00     | RECIRQUEL - Párizs Éjjel |          |
| 28    | SZ  | 19:00     | RECIRQUEL - Párizs Éjjel |          |
| 29    | CS  | 19:00     | RECIRQUEL - Párizs Éjjel |          |
| 30    | P   |           | szünnap                  |          |
| 31    | SZ  | 19:00     | RECIRQUEL - Párizs Éjjel |          |



# **RECIRQUEL ÚJCIRKUSZ TÁRSULAT**

## **RENDEZVÉNYSÁTOR**

**Müpa Budapest- Művészetek Palotája Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság**

### **MELLÉKLETEK**

**Engedély alkalmoszerű tűzveszélyes  
tevékenység végzésére**

**Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére**

Sorszám:

A munkavégzés helye:

.....  
A munkavégzés ideje: .....év .....hó .....nap .....órától  
.....év .....hó .....nap .....óraig.

A tevékenység megnevezése, pontos leírása:

.....

A munkát végzők nevei: .....

Tűzvéd. szakvizsgabiz.

vagy okt. napló száma : .....

A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó készüléket kell biztosítani:

☐ porral oltó ☐ CO<sub>2</sub> oltó ☐ habbal oltó ☐ gázzal oltó ☐ vízzel oltó oltástelj.:  
.....

A 54/2014. (XII.5) BM rendeletben foglaltak alapján, valamint a 20..... hó ..... nap megtartott helyszíni szemle alapján a biztonságos munkavégzés érdekében a munkavégzés során ..... méteres környezetben az alábbi védelemről kell gondoskodni:

- ☐ az éghető anyagokat eltávolítani
- ☐ gyúlékony padozat védelméről gondoskodni
- ☐ az el nem távolítható anyagokat nem éghető, megfelelő hőszigetelő anyaggal letakarni
- ☐ a szinteken az áttöréseket leellenőrizni
- ☐ a fali és padlónyílásokat, áttöréseket lefedni
- ☐ munkaterület alatt tűzálló ponyvát kifeszíteni
- ☐ a munkaterületet tűzálló paravánnal elkeríteni
- ☐ a fal vagy mennyezet ellentétes oldalán levő éghető anyagot eltávolítani, védelméről gondoskodni
- ☐ alaptevékenység korlátozása
- ☐ az automatikus tűzjelző berendezést bénítani
- ☐ a tűzveszélyes tevékenység figyelemmel kísérése a szomszédos helyiségekben
- ☐ a munkavégzés során felügyeletet kell biztosítani

A felügyeletet biztosító személyek neve és beosztása és feladatai :

.....

A tűzveszélyes tevékenység befejezése utáni teendők:

- ☐ a munka befejezésének jelentése az engedélyező felé
- ☐ a tűzveszélyes munka területének utóellenőrzése a munka befejezésekor és .... óra múlva

Egyéb előírások:

.....

.....

.....

Sopron, .....év ..... hó ..... nap

.....  
Engedélyező

45

Az engedélyben felsorolt előírásokat az alábbi - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki (Ezen pont kitöltése akkor szükséges, ha a tevékenységet külső gazdálkodó szerv végzi és engedélyes):

.....

.....

.....

A munkát végző(k) nyilatkozata:

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt leellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát ismerem, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem, a munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését az engedélyező felé jelentem.

Sopron, .....év ..... hó ..... nap

.....  
...  
munkát végzők aláírása

A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:

Az engedélyben (elsorolt előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát ismerem, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem.

Sopron, .....év ..... hó ..... nap

.....  
...  
felügyeletet ellátók aláírása

A tevékenység befejezését tudomásul vettem:

Sopron, .....év ..... hó ..... nap .....óra

.....  
engedélyt kiadó aláírása

# RECIRQUEL ÚJCIRKUSZ TÁRSULAT

## RENDEZVÉNYSÁTOR

Müpa Budapest- Művészetek Palotája Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság

### MELLÉKLETEK

### Tanúsítványok

## SÁTOR

## MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

|                                                 |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A megfelelőségi tanúsítvány száma:              | BME- 1 - 2547 T                                                                                                                      |
| A mutatónyos berendezés megnevezése:            | Cirkuszi sátor                                                                                                                       |
| Gyártás azonosító száma:                        | 2547/2010.                                                                                                                           |
| Gyártó neve, címe:                              | BG TELONE, Italy.                                                                                                                    |
| Gyártás időpontja:                              | 2010.                                                                                                                                |
| Első használatbavétel előtti eljárás időpontja: | 2010.                                                                                                                                |
| A mutatónyos berendezés veszélyességi osztálya: | III.                                                                                                                                 |
| A korábbi tanúsítvány hatályának lejártja:      | 2014. ápr. 27.                                                                                                                       |
| Az üzemeltetési napló száma:                    | BME - 1 - 2547 N                                                                                                                     |
| A kijelölt szervezet neve, címe:                | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem<br>Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék<br>1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. |

Ezt a tanúsítványt a 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet alapján állítottuk ki.

Dátum: Budapest, 2014. március 24.

(P. H.)

Dr. Nyitrai János  
+36-20-3447747

## A mutatónyos berendezés üzemeltetője

| Az üzemeltető neve / a következő üzemeltető neve | Címe                         | Vállalkozói engedély vagy cégbejegyzés száma | Bejegyzést végző kijelölt szervezet (aláírás, pecsét) |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pickard Project Kft                              | 1039 Bp.<br>Hortobágyi u. 2. | Adószám:<br>22999324-2-41.                   |                                                       |

## A tanúsítás hatálya meghosszabbításának igazolása

A berendezés időszakos vizsgálata:

| A vizsgálat időpontja | Hatályának lejártja | Kijelölt szervezet (pecsét, aláírás)                                                 |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014. március 24.     | 2017. március 24.   |  |

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Nyilatkozat: A hátoldalon megjelölt mutatványos berendezést részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A mutatványos berendezés vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványnak és a BME vizsgálati utasításának megfelelő részletekre. A jármű rész (ha van) vizsgálata a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala hatáskörébe tartozik.

A mutatványos berendezés azonosító adatai (nem telepített berendezés esetén):  
motor gyári szám – alvázszám – egyéb jellemző tulajdonság:

Cirkuszi sátor: Ø26/30x4mx12m

Az érintésvédelmi és szigetelési ellenállás mérési jegyzőkönyv érvényes:

Ha a mérés szükséges, érvényes jegyzőkönyv nélkül a berendezést üzemeltetni tilos!

A mutatványos berendezés állapota, karbantartása:

### MEGFELELŐ.

Következtetések (pl. felhívás elővigyázatosságra, megfigyelésre, üzemeltetés feltételei):

**A sátortípusra vonatkozó, a gyártó által megadott építési előírások betartásával.**

A működés korlátozása (ha szükséges):

**A sátortípusra vonatkozó hó- és szélteher előírások betartásával.**  
Észrevételek, megállapítások (a hiányosságok teljes körű felsorolása):

A berendezés hiányosságait 1 hónapon belül megszüntetem, és erről a vizsgálatot írásban értesítem.

Dátum: Budapest, 2014. március 24.

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  
Mutatványos berendezések megfigyelésének és vizsgálatának szabványosított módszere  
Járművizsgáló és -javító Kft. Székhely  
1111 Budapest, Stróczok J. u. 6. I. em. 238.  
Telefon: +36-1-4031729, Fax: +36-1-4031723  
Adószám: 15308704-0-43

.....  
üzemeltető

.....  
a vizsgálatot végezte



## Üzemeltetési napló mutatványos berendezéshez

Kiállítva a 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet alapján

# BME.HU

A mutatványos berendezés megnevezése: *CIRKUSZI SÁTOR*

A mutatványos berendezés veszélyességi osztálya: *III.*

BUDAPESTI MŰSZAKI  
ÉPÍTŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK ÉS ÜZEMI LOGISZTIKA TANSZÉK  
Vizsgáló Csoport  
Mutatványos berendezés  
kijelölt szervezet. Kijelölés  
1111 Bp., Bertalan L. u. 7-9.  
Telefon: (1) - 463-2235

GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  
ÉPÍTŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK ÉS ÜZEMI LOGISZTIKA TANSZÉK  
Vizsgáló Csoport  
Kijelölés és tanúsítására  
Kijelölési szám: GKM 121/2007.  
Bertalan L. u. 7-9. Adószám: 15308799-2-01  
Telefon: (1) - 463-2235, Fax: (1) - 463-3059

BME.HU



Az üzemeltetési naplót **BME - 1-2547 N** nyilvántartási számú mutatványos berendezés használatához, 1-32 sorszámozott oldallal hitelesítettem.

Budapest, 20 *11. szept. 27*

vizsgáló

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék  
(rövidítve: BME Építőgépek Tanszék)  
1111 Budapest, Bertalan L. u. 7-9.  
Telefon: (1) - 463-2235 Fax: (1) - 463-3059

+36-20-844-4717



## A tulajdonosok, üzemeltetők adatai

| A tulajdonos (T)<br>az üzemeltető (Ü) neve | Címe                         | Vállalkozói engedély vagy<br>cégbejegyzés száma | Bejegyzést végző kijelölt<br>(dátum, aláírás, pecsét) |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| PICARD PROJECT<br>Kft                      | 1039 Bp.<br>Hortobágyi u. 2. | Ad: 22939324-2-41.                              |                                                       |
|                                            |                              |                                                 |                                                       |
|                                            |                              |                                                 |                                                       |
|                                            |                              |                                                 |                                                       |
|                                            |                              |                                                 |                                                       |
|                                            |                              |                                                 |                                                       |
|                                            |                              |                                                 |                                                       |
|                                            |                              |                                                 |                                                       |
|                                            |                              |                                                 |                                                       |
|                                            |                              |                                                 |                                                       |

## Fővizsgálatok adatai

A megfelelési tanúsítványok kiadásának igazolása

| Megfelelési<br>tanúsítvány száma | Kiadás dátuma<br>Hatályának lejárt | Aláírás, pecsét                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BME-1-2547                       | 2011. ápr. 27.<br>2014. ápr. 27.   | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM<br>Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék<br>Vizsgáló Csoport és Tanúsító Csoport<br>Mutatóvizsgálatok, Képzések vizsgálatára és tanúsítására<br>kijelölt szervezet, Képzési okirat kiadás: OKM 121/2007<br>1111 Bp., Bertalan L. u. 7-9. Adószám: 15308799-2-01<br>Telefon: (1) 463-2235, Fax: (1) 463-3059 |
| BME-1-2547                       | 2014. márc. 24.<br>2017. márc. 24. | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM<br>Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék<br>Vizsgáló Csoport és Tanúsító Csoport<br>Mutatóvizsgálatok, Képzések vizsgálatára és tanúsítására<br>kijelölt szervezet, Képzési okirat kiadás: OKM 121/2007<br>1111 Bp., Bertalan L. u. 7-9. Adószám: 15308799-2-01<br>Telefon: (1) 463-2235, Fax: (1) 463-3059 |
|                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

|                                                   |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A megfelelőségi tanúsítvány száma:                | <b>BME- 1 - 2547 T</b>                                                                                                               |
| A mutatóványos berendezés megnevezése:            | <b>Cirkuszi sátor</b>                                                                                                                |
| Gyártás azonosító száma:                          | <b>2547/2010.</b>                                                                                                                    |
| Gyártó neve, címe:                                | <b>BG TELONE, Italy.</b>                                                                                                             |
| Gyártás időpontja:                                | <b>2010.</b>                                                                                                                         |
| Első használatbavétel előtti eljárás időpontja:   | <b>2010.</b>                                                                                                                         |
| A mutatóványos berendezés veszélyességi osztálya: | <b>III.</b>                                                                                                                          |
| A korábbi tanúsítvány hatályának lejártja:        | <b>2017. márc. 24.</b>                                                                                                               |
| Az üzemeltetési napló száma:                      | <b>BME - 1 - 2547 N</b>                                                                                                              |
| A kijelölt szervezet neve, címe:                  | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem<br>Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék<br>1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. |

Ezt a tanúsítványt a 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet alapján állítottuk ki.

Dátum: **Budapest, 2016. nov. 22.**



**Dr. Nyitrai János**  
+36-20-3447747  
[nyitrai@kge.bme.hu](mailto:nyitrai@kge.bme.hu)

### A mutatóványos berendezés üzemeltetője

| Az üzemeltető neve / a következő üzemeltető neve | Címe                                 | Vállalkozói engedély vagy cégbejegyzés száma | Bejegyzést végző kijelölt szervezet (aláírás, pecsét) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Pickard Project Kft</b>                       | <b>1039 Bp.<br/>Hortobágyi u. 2.</b> | <b>Adószám:<br/>22999324-2-41.</b>           |                                                       |

### A tanúsítás hatálya meghosszabbításának igazolása

A berendezés időszakos vizsgálata:

| A vizsgálat időpontja | Hatályának lejártja   | Kijelölt szervezet (pecsét, aláírás) |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>2016. nov. 22.</b> | <b>2019. nov. 22.</b> |                                      |

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Nyilatkozat: A hátoldalon megjelölt mutatványos berendezést részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A mutatványos berendezés vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványnak és a BME vizsgálati utasításának megfelelő részletekre. A jármű rész (ha van) vizsgálata a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala hatáskörébe tartozik.

A mutatványos berendezés azonosító adatai (nem telepített berendezés esetén):  
motor gyári szám – alvázszám – egyéb jellemző tulajdonság:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cirkuszi sátor:</b> BG Telone Ø26/30x4mx12m<br><b>Alapterület:</b> 26x30 m (Íves Ø26/Ø30 m)<br><b>Oldalmagasság:</b> 4 m<br><b>Csúcsmagasság:</b> 12 m<br><b>Rögzítés:</b> lábanként Ø35x1200 mm acél talajszeggel.<br><b>Fedés:</b> 0.9 kg/m <sup>2</sup> műszaki ponyvafedéssel.<br><b>Ponyva tűzvédelmi besorolása:</b> B-s2, d0 (EN 13501) | <b>Hóterhelés:</b> Megengedett hóterhelés 75 kg/m <sup>2</sup> .<br>Téli üzemeltetés csak folyamatos takarítás mellett engedélyezett.<br><b>Üzemi szélterhelés:</b> max. 100 km/óra. E fölötti szél esetén az oldalfalakat zární kell, a sátorban ember nem tartózkodhat.<br><b>Villámvédelem:</b> Az építési helyszín feltételei szerint kiépítve. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Az érintésvédelmi és szigetelési ellenállás mérési jegyzőkönyv érvényes:  
Ha a mérés szükséges, érvényes jegyzőkönyv nélkül a berendezést üzemeltetni tilos!  
A mutatványos berendezés állapota, karbantartása:

### MEGFELELŐ.

Következtetések (pl. felhívás elővigyázatosságra, megfigyelésre, üzemeltetés feltételei):

**A sátor típusra vonatkozó, a gyártó által megadott építési előírások betartásával.**

A működés korlátozása (ha szükséges):

**A sátor típusra vonatkozó hó- és szélteher előírások betartásával.**

Észrevételek, megállapítások (a hiányosságok teljes körű felsorolása):

A berendezés hiányosságait 1 hónapon belül megszüntetem, és erről a vizsgálót írásban értesítem.

Dátum: **Budapest, 2016. nov. 22.**



.....  
üzemeltető

.....  
a vizsgálatot végezte



## LELÁTÓ

## MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

|                                                 |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A megfelelőségi tanúsítvány száma:              | BME- 1 - 2548 T                                                                                                                      |
| A mutatónyos berendezés megnevezése:            | Cirkuszi pódium                                                                                                                      |
| Gyártás azonosító száma:                        | 2548/2010.                                                                                                                           |
| Gyártó neve, címe:                              | Circo di Francia, Italy.                                                                                                             |
| Gyártás időpontja:                              | 2010.                                                                                                                                |
| Első használatbavétel előtti eljárás időpontja: | 2010.                                                                                                                                |
| A mutatónyos berendezés veszélyességi osztálya: | III.                                                                                                                                 |
| A korábbi tanúsítvány hatályának lejártá:       | 2014. ápr. 27.                                                                                                                       |
| Az üzemeltetési napló száma:                    | BME - 1 - 2548 N                                                                                                                     |
| A kijelölt szervezet neve, címe:                | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem<br>Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék<br>1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. |

Ezt a tanúsítványt a 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet alapján állítottuk ki.

Dátum: Budapest, 2014. március 24.

(P. H.)

Dr. Nyitrai János  
+36-20-3447747

## A mutatónyos berendezés üzemeltetője

| Az üzemeltető neve / a következő üzemeltető neve | Címe                         | Vállalkozói engedély vagy cégbejegyzés száma | Bejegyzést végző kijelölt szervezet (aláírás, pecsét) |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pickard Project Kft                              | 1039 Bp.<br>Hortobágyi u. 2. | Adószám:<br>22999324-2-41.                   |                                                       |

## A tanúsítás hatálya meghosszabbításának igazolása

A berendezés időszakos vizsgálata:

| A vizsgálat időpontja | Hatályának lejártá | Kijelölt szervezet (pecsét, aláírás) |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 2014. március 24.     | 2017. március 24.  | BME.HU                               |

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Nyilatkozat: A hátoldalon megjelölt mutatóványos berendezést részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A mutatóványos berendezés vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványnak és a BME vizsgálati utasításának megfelelő részletekre. A jármű rész (ha van) vizsgálata a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala hatáskörébe tartozik.

A mutatóványos berendezés azonosító adatai (nem telepített berendezés esetén):  
motor gyári szám – alvázszám – egyéb jellemző tulajdonság:

Cirkuszi pódium:  
616 személyes  
Hmax=3 m

Az érintésvédelmi és szigetelési ellenállás mérési jegyzőkönyv érvényes:  
Ha a mérés szükséges, érvényes jegyzőkönyv nélkül a berendezést üzemeltetni tilos!  
A mutatóványos berendezés állapota, karbantartása:

**MEGFELELŐ.**

Következtetések (pl. felhívás elővigyázatosságra, megfigyelésre, üzemeltetés feltételei):

**A berendezés típusra vonatkozó, a gyártó által megadott építési előírások betartásával.**

A működés korlátozása (ha szükséges):

**A berendezés típusra vonatkozó hó- és szélteher előírások betartásával.**

Észrevételek, megállapítások (a hiányosságok teljes körű felsorolása):

A berendezés hiányosságait 1 hónapon belül megszüntetem, és erről a vizsgálatot írásban értesítem.

Dátum: **Budapest, 2014. március 24.**

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  
Tűzvédelmi és megelőzési feladatok kórház szolgálat  
Közúti gépjármű-közlekedési Hivatala  
1111 Budapest, Széchenyi u. 6-8. sz. 125.  
Telefon: +36-1-4631739, Fax: +36-1-4631763  
Adószám: 15306199-2-43

.....  
üzemeltető

.....  
a vizsgálatot végezte

# Üzemeltetési napló mutatványos berendezéshez

Kiállítva a 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet alapján

## BME.HU

A mutatványos berendezés megnevezése: *CIRKUSZI PÓDIUM*

A mutatványos berendezés veszélyességi osztálya: *III.*

BUDAPESTI MŰSZAKI  
ÉPÍTŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK ÉS  
ÜZEMI LOGISZTIKA TANSZÉK  
Mutatványos berendezés  
Kijelölt szervezet: K  
1111 Bp., Bertalan L. u. 7-9.  
Telefon: (1)

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  
Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék  
Kort és Fennálló Csoport  
Jelenek vizsgálatára és tanúsítására  
Helyi előírás száma: GKM 12/2007.  
u. 7-9. Adószám: 15308799-2-01  
463-2235, Fax: (1)-463-3059  
BME.HU



Az üzemeltetési naplót **BME - 1 - 2548 N** nyilvántartási számú mutatványos berendezés használatához, 1-32 sorszámozott oldallal hitelesítettem.

Budapest, 2011. *ápr* - 27.

*Dr. Vágházi János*  
vizsgáló

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék  
(rövidítve: BME Építőgépek Tanszék)  
1111 Budapest, Bertalan L. u. 7-9.  
Telefon: (1) - 463-2235 Fax: (1) - 463-3059



## A tulajdonosok, üzemeltetők adatai

| A tulajdonos (T)<br>az üzemeltető (Ü) neve | Címe                         | Vállalkozói engedély vagy<br>cégbegyegyzés száma | Begyegyzést végző kijelölő<br>(dátum, aláírás, pecsét) |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RICARD PROJECT Kft                         | 1039 Bp.<br>Hortobágyi m. 2. | Árv. 22 999 324-2-44                             | BME-1-2548                                             |
|                                            |                              |                                                  |                                                        |
|                                            |                              |                                                  |                                                        |
|                                            |                              |                                                  |                                                        |
|                                            |                              |                                                  |                                                        |
|                                            |                              |                                                  |                                                        |
|                                            |                              |                                                  |                                                        |
|                                            |                              |                                                  |                                                        |
|                                            |                              |                                                  |                                                        |
|                                            |                              |                                                  |                                                        |
|                                            |                              |                                                  |                                                        |
|                                            |                              |                                                  |                                                        |

## Fővizsgálatok adatai

A megfelelőségi tanúsítványok kiadásának igazolása

| Megfelelőségi<br>tanúsítvány száma | Kiadás dátuma<br>Hatályának lejártá | Aláírás, pecsét                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BME-1-2548                         | 2011. apr. 27.<br>2014. apr. 27.    | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM<br>Építőtechnika, Anyagvizsgáló és Üzem Logisztika Tanszék<br>Vizsgáló Csoport és Tanulmányi Csoport<br>Mutatóvizsgák, Berendezések vizsgálatára és tanúsítására<br>Kijelölő szervezet Kijelölési okirati száma: GKM 121/2007<br>1111 Bp., Bertalan L. u. 2-9. Állomás: 15308799-2-01<br>Telefon: (1)-463-2235, Fax: (1)-463-3059<br>BME.HU |
| BME-1-2548                         | 2014. október 24.<br>2017. máj. 24. | BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM<br>Építőtechnika, Anyagvizsgáló és Üzem Logisztika Tanszék<br>Vizsgáló Csoport és Tanulmányi Csoport<br>Mutatóvizsgák, Berendezések vizsgálatára és tanúsítására<br>Kijelölő szervezet Kijelölési okirati száma: GKM 121/2007<br>1111 Bp., Bertalan L. u. 2-9. Állomás: 15308799-2-01<br>Telefon: (1)-463-2235, Fax: (1)-463-3059<br>BME.HU |
|                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



# RECIRQUEL ÚJCIRKUSZ TÁRSULAT

## RENDEZVÉNYSÁTOR

Müpa Budapest- Művészetek Palotája Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság

### MELLÉKLETEK

## Tűzvédelmi oktatási napló

## Tűzvédelmi oktatási napló

### Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv

**Készült:**

1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. - „Recirquel Új Cirkusz Társulat elnevezésű rendezvény

Dátum: 2016. december 4-től folyamatosan

Az oktatásra kötelezettek megjelentek a tűzvédelmi oktatáson.

**Oktató neve:**

---

*oktató aláírása*

**Oktatás jellege:**

Az 1996. évi XXXI. Tv 22. § (3) bekezdése, valamint a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Recirquel Új Cirkusz Társulat: Párizs Éjjel elnevezésű rendezvény helyszínre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatában foglaltak oktatása.

**Oktatott dolgozók:**

A megrendezésre kerülő rendezvény szervezésében és a helyszínen résztvevők

**Oktatás tematikája:**

1. Elméleti oktatás, a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak ismertetése
2. Kérdések átbeszélése, visszakérdezés
3. Gyakorlati oktatás
4. Szituációs gyakorlat a tűzriadó tervben foglaltak szerint.

**Az elméleti oktatás rövid leírása:**

1. A tűzvédelmi szabályzatában foglaltak ismertetése
2. A dolgozók tűzvédelmi feladatainak ismertetése
3. A tűzvédelmi használati szabályainak ismertetése
4. Tűzvédelmi berendezések eszközök készenlétben tartása, használata
5. Rendkívüli események bekövetkezésének előjelei, azok esetén tanúsítandó magatartás.

**A gyakorlati oktatás rövid leírása:**

Egy db 6 kg-os, 34A 144B MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott porral oltó készülék használata ismertetésre került. A helyes és a helytelen tűzoltási módok meghatározásával.

[illegible]

# RECIRQUEL ÚJCIRKUSZ TÁRSULAT

## RENDEZVÉNYSÁTOR

Müpa Budapest- Művészetek Palotája Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság

### MELLÉKLETEK

#### Kiürítés számítás

## Kiűrtésszámítás - Recircuel Új Cirkusz Társulat: Párizs Éjjel

| A számításokhoz szükséges adatok | vízszintes úthossz 1 (S <sub>11</sub> ) | vízszintes úthossz 2 (S <sub>12</sub> ) | vízszintes úthossz 3 (S <sub>13</sub> ) | lépcsőn megtett út hossza 1 (S <sub>14</sub> ) | lépcsőn megtett út hossza 2 (S <sub>15</sub> ) | vízszintes haladási sebesség (v <sub>i</sub> ) | haladási sebesség a belső lépcsőn (v <sub>1b</sub> ) | haladási sebesség a külső lépcsőn (v <sub>1k</sub> ) | kiűrtés megengedett időtartama (t <sub>1 meg</sub> ) | a helyiségből eltávolítandó személyek száma (N <sub>i</sub> ) | a kijáratok átbocsátóképessége (k)                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                  | 9,00 m                                  | 0,60 m                                  | 6,70 m                                  | 0,00 m                                         | 6,00 m                                         | 28 m/min                                       | 19 m/min                                             | 19 m/min                                             | 2,00 min                                             | 400 fő                                                        | 41,7 fő/m/min                                        |
|                                  | lépcső indulási magassága               | lépcső befejező magassága               | lépcső indulási magassága               | lépcső befejező magassága                      | haladási irány a belső lépcsőn (fel / le)      | haladási irány a külső lépcsőn                 | helyiség alapterülete                                | beépítettség                                         | a helyiségben tartózkodó emberek száma               | egy főre jutó szabad terület                                  | N1-hez tartozó kijáratok szélességeinek összege (x1) |
|                                  | 0,00 m                                  | 0,00 m                                  | 2,00 m                                  | 0,00 m                                         | le                                             | le                                             | 530,0 m <sup>2</sup>                                 | 50%                                                  | 400 fő                                               | 0,7 m <sup>2</sup>                                            | 9,00 m                                               |

|                                                                            |          |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Kiűrtés időtartama az útszakaszok hossza alapján (t <sub>1a</sub> ):       | 0,91 min | $t_{1a} = \sum_{i=1}^n \frac{S_{1i}}{v_i} \leq t_{1 meg}$ |
| Kiűrtés időtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján (t <sub>1b</sub> ): | 1,07 min | $t_{1b} = \frac{N}{kx_1} \leq t_{1 meg}$                  |

# RECIRQUEL ÚJCIRKUSZ TÁRSULAT

## RENDEZVÉNYSÁTOR

Müpa Budapest- Művészetek Palotája Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság

### MELLÉKLETEK

**Kéményes gázolajos hőlégfűvő leírás**



## ***Master BV470FS AIRBUS kéményes gázolajos hőlégfűvő (134 kW)***

63



## Leírás és Paraméterek

(négycsöves kivezetés)

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Fűtőteltjesítmény:      | 134 kW<br>460.000 Btu/h<br>115.000 Kcal/h |
| Légszállítás:           | 8.000 m <sup>3</sup> /h                   |
| Üzemanyag:              | gázolaj                                   |
| Üzemanyag fogyasztás:   | 11 kg/h                                   |
| Légáram hőmérséklete:   | 52° C                                     |
| Motorteltjesítmény:     | 1,1 kW                                    |
| Feszültség:             | 230/50 V/Hz                               |
| Áramfajta:              | váltakozó áram                            |
| Termosztátos szabályzás | külön rendelhető                          |
| Áramfelvétel:           | 8,8 A                                     |
| Füstcső Ø:              | 200 mm                                    |
| Légfűvő nyílás Ø:       | 4x270 mm                                  |
| Méret (HxSZxM):         | 172x73x112 cm                             |
| Nettó súly:             | 242 kg                                    |
| Bruttó súly:            | 267 kg                                    |

## Nagy teljesítményű axiális ventilátorral


|                         |                       |             |
|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Fűtőteltjesítmény:      | 134 kW                |             |
| Légszállítás:           | Üzemanyag-fogyasztás: | Feszültség: |
| 8.000 m <sup>3</sup> /h | 11,3 kg/h             | 230/50 V/Hz |

## Főbb jellemzők:

- Tiszta meleg levegő
- Nagy teljesítményű, axiális ventilátor
- 100 Pa nyomás
- Szoba termosztát csatlakoztatható (opció)

- 4, 2 vagy 1 db légvezető cső csatlakoztatható
- Füstgáz elvezetési lehetőség
- Különálló olajégő fej
- Nyári-téli kapcsoló (csak szellőztetés)
- Üzemanyag előmelegítő
- Elektronikus, fotocellás lángőr
- Utószellőztetést biztosító és túlmelegedést gátló termosztát automatikus újraindítással
- Túlmelegedést gátló termosztát kézi újraindítással
- Két üzemanyagszűrő: egy a tank beöntő nyílásnál, egy a szívóágban
- Szűrő az üzemanyag-előmelegítőben
- Magas hatékonyságú hőcserélő
- Rozsdamentes acél tüztér
- Szállítókerekek
- Igény szerint: gázos égőfejjel rendelhető

Működés: AIRBUS kéményes gázolaj  
üzemű hőlégfűvők, fűtőberendezések



65

**A MEGFELELŐ HŐTELJESÍTMÉNYŰ GÉP KIVÁLASZTÁSÁT SEGÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ  
ADATOKAT TARTALMAZÓ TÁBLÁZAT**  
(30°C hőmérsékletkülönbség eléréséhez szükséges hő teljesítmény esetén, pl. külső  
hőmérséklet -20°C, kívánt belső hőmérséklet +10°C):

Fóliasátor, üvegház: Fóliasátor, üvegház: Légekőbméter: Légekőbméter: Hőmennyiség  
normál üveg és fólia szigetelt üveg és  
dupla fólia új épületek régi épületek kW-ban

|                    |                     |                          |                          |     |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| 18 m <sup>2</sup>  | 35 m <sup>2</sup>   | 70-150 m <sup>3</sup>    | 60-110 m <sup>3</sup>    | 5   |
| 37 m <sup>2</sup>  | 70 m <sup>2</sup>   | 150-300 m <sup>3</sup>   | 130-220 m <sup>3</sup>   | 10  |
| 74 m <sup>2</sup>  | 140 m <sup>2</sup>  | 320-600 m <sup>3</sup>   | 240-440 m <sup>3</sup>   | 20  |
| 110 m <sup>2</sup> | 210 m <sup>2</sup>  | 650-1000 m <sup>3</sup>  | 460-650 m <sup>3</sup>   | 30  |
| 150 m <sup>2</sup> | 300 m <sup>2</sup>  | 1050-1300 m <sup>3</sup> | 650-890 m <sup>3</sup>   | 40  |
| 180 m <sup>2</sup> | 370 m <sup>2</sup>  | 1350-1600 m <sup>3</sup> | 900-1100 m <sup>3</sup>  | 50  |
| 220 m <sup>2</sup> | 440 m <sup>2</sup>  | 1650-2000 m <sup>3</sup> | 1150-1350 m <sup>3</sup> | 60  |
| 280 m <sup>2</sup> | 550 m <sup>2</sup>  | 2100-2500 m <sup>3</sup> | 1400-1650 m <sup>3</sup> | 75  |
| 370 m <sup>2</sup> | 740 m <sup>2</sup>  | 2600-3300 m <sup>3</sup> | 1700-2200 m <sup>3</sup> | 100 |
| 460 m <sup>2</sup> | 920 m <sup>2</sup>  | 3400-4100 m <sup>3</sup> | 2300-2700 m <sup>3</sup> | 125 |
| 550 m <sup>2</sup> | 1100 m <sup>2</sup> | 4200-5000 m <sup>3</sup> | 2800-3300 m <sup>3</sup> | 150 |
| 740 m <sup>2</sup> | 1480 m <sup>2</sup> | 5000-6500 m <sup>3</sup> | 3400-4400 m <sup>3</sup> | 200 |

**A MASTER gázolajos kéményes hőlégfűvők előnyei:**

- Tiszta meleg levegő
- Nagy légszállító kapacitás (550-3300 m<sup>3</sup>/h)
- Rozsdamentes acél tüztér
- Nagy üzemanyagtartály (BV77E, BV110E, BV170E, BV290E)
- Könnyen mozgatható, kerekes kivitel
- Elektronikus, fotocellás lángszabályzó
- Erős, robusztus kialakítás, esztétikus, festett kivitel
- Hővédelemmel ellátott motor
- Túlmelegedést gátló termosztát
- Utószellőzést (visszahűtést) biztosító termosztát
- Külső burkolata érinthető marad
- TH5 szobatermosztátról vezérelhető (BV77E-BV110E-BV170E-BV290E)
- TH5A szobatermosztátról vezérelhető (BV465E-BV685E)
- Kiegészítő tartozékok: szobatermosztát, légvezető cső
- Két üzemanyagszűrővel: egy az üzemanyag szivattyúban és egy a szívóágban elhelyezve.

A MASTER gázolajos, kéményes hőlégfűvők nagy mennyiségben, gyorsan állítanak elő, teljesen tiszta, száraz, füstmentes, meleg levegőt. Kiválóan alkalmasak boltok, rendezvényátrák, ipari létesítmények, termek, nehezen szellőző helyiségek fűtésére.

Igény szerint csatlakoztatható a készülékekhez a meleg levegő elvezetésére használható légvezető cső.



Nincs helyszíni üzemanyag tárolás, az újratankolása a megbízott által szállítva történik!

A gép kezelője rendelkezik tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal!